

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup energii cieplnej z sieci ciepłowniczej oraz świadczenie usług dystrybucji energii cieplnej”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 w Warszawie.

II. KOD CPV:

09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż 01.04.2021;
- 2) zakończenie – po upływie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

IV. WARUNKI TECHNICZNE:

1. Obiekt zasilany jest z węzła ciepłego zlokalizowanego przy ul. Domaniewskiej 40 w Warszawie (budynek użyteczności publicznej).
2. Węzeł ciepły od licznika pomiarów energii cieplnej jest własnością Zamawiającego, a przed licznikiem nie jest własnością Zamawiającego.
3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła nie jest własnością Zamawiającego.
4. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: makieta węzła ciepłego.
5. Numer ewidencyjny węzła w miejskiej sieci ciepłowniczej: M-06-0321-1

V. ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA

1. Grupa taryfowa	–	A3/B1/C3
2. Planowane zużycie energii cieplnej	–	6 810 GJ
3. Moc cieplna na potrzeby ogrzewania	–	0,140 MW
4. Moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego	–	0,135 MW
6. Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:		
a) Maksymalna	–	0,100 MW
b) Średnia	–	0,026 MW
7. Zamówiona łączna moc cieplna	–	0,301 MW
8. Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy	–	3,7 m ³ /h
9. Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata	–	2,1 m ³ /h

VI. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1. Rok budowy	–	2016
2. Powierzchni całkowita budynku	–	3 500 m ²
3. Kubatura budynku	–	13 500 m ³
4. Temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania	–	75/50 C ⁰