

Gmina Lelis  
ul. Szkolna 39  
07-402 Lelis

Lelis, dnia 10 sierpnia 2023 r.

IR.271.27.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd430808-32d3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

A/a

Gmina Lelis z siedzibą przy ulicy Szkolnej 39, 07-402 Lelis, którą reprezentuje Wójt Gminy Stefan Prusik w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zadania trybun na stadionie sportowym w Lelisie” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) i skierowanym pytaniem, na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Witam. Piszę do Państwa z pytaniem, czy konstrukcja stalowa jest jedynie cynkowana ogniowo, czy również malowana proszkowo? Ponieważ nie jest to uwzględnione. Wyginanie blachy T40 o grubości 0,63mm nie jest możliwe, aby było wygięte w pożądaną łuk. Możliwe jest wygięcie blachy T40 w kolorze 9006 dwustronnie, ale o grubości 0,7 mm. Proszę o kontakt na e-mail.

Odpowiedź:

Ad. 1

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji winny być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Podkład epoksydowo-poliamidowy antykorozyjny, farba ognioochronna pęczniająca do stali, farba nawierzchniowa poliuretanowa. W celu należytego wygięcia blachy T 40 należy uwzględnić jej grubość 0,7 mm.