

Włoszczowa, dn. 28.11.2023r.

FIP.271.1.12.2023AS7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania

pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa”.

Zamawiający:

Gmina Włoszczowa

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa,

tel.: (041) 39 42 669, fax: (041) 39 42 339

www.gmina-wloszczowa.pl

poczta@gmina-wloszczowa.pl

<https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa>

31120000 – 3 -Generatory

31122000 – 7 Jednostki prądotwórcze

31710000 – 6 - Sprzęt elektroniczny

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spalinowego agregatu prądotwórczego klasy G2, wyciszonego , o mocy znamionowej – PRP 80 kVA/64 kW oraz mocy maksymalnej – LTP 88kVA/70,4kW i częstotliwości 50Hz oraz napięcia nominalnego 400/230 Vac; w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne oraz integrację systemu załączania agregatu z istniejącą instalacją energetyczną w budynku Urzędu Gminy Włoszczowy, wykonanie w ramach zamówienia przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami w okresie gwarancji.
2. Przedmiotem zamówienia jest spalinowy agregat prądotwórczy Marki COELMO model TF 88M – FDT45SM3-08 klasy G2, wyciszonego o mocy znamionowej PRP 80kVA/64kW w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne. Agregat musi posiadać wbudowany w ramę zbiornik paliwa pozwalający na minimum 8 godzin ciągłej pracy przy średnim jego obciążeniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport agregatu do zamawiającego oraz integrację jego automatycznego załączania z istniejącą instalacją elektryczną w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie.
3. Posadowienie agregatu od miejsca integracji instalacji to ok 20m. Na zewnątrz budynku gdzie zamawiający wskazuje posadowienie agregatu należy wykonać przyłączy kablem BIT 1000 Power 5G25 mm² (0,6/1kV) w korycie kablowym wykonanym z tworzywa sztucznego z filtrem UV serii TEC firmy Busch Polska. Wewnątrz budynku należy wykonać przyłączy korytami kablowymi firmy BAKS

100H60/3 KGJ 160816. Celem integracji jest wykonanie instalacji aby agregat załączał się automatycznie.

4. Wymagane parametry pracy:

- Moc znamionowa PRP 80kVA/64kW
- Moc maksymalna LTP 80kVA/70,4kW
- Częstotliwość 50Hz
- Napięcie nominalne 400/230 V AC.

Obudowa: Obudowa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne, wykonana w trybie SILENT, umożliwiającą przewożenie agregatu przy pomocy urządzenia HDS.

Klasa izolacji pracy transformatora: co najmniej H.

5. **Podstawowe funkcje:**

- wyświetlacz LCD (wymagany język polski)
- wskaźniki LED
- automatyczne uruchomienie i zdalny start
- programowalny monitoring parametrów sieci i generatora
- współpraca z zewnętrznymi układami SZR (ATS)
- programowalne wyjścia binarne i analogowe
- wyjścia bez potencjałowe
- tryby pracy: OFF-AUTO-MANUAL-TEST
- dodatkowa lub wbudowana karta komunikacyjna sieci Wi-Fi bądź LAN, pozwalająca na raportowanie pracy urządzenia w sieci informatycznej UG
- Dostarczenie oprogramowania komputerowego umożliwiającego zdalne sterowanie agregatem po sieci Wi-Fi bądź LAN

6. **Pomiar parametrów:**

- Napięcie sieci generatora
- Prąd generatora
- Częstotliwość sieci i generatora
- Moc generatora kW/kVA
- Współczynnik mocy
- Ciśnienie oleju
- Temperatura silnika
- Poziom paliwa
- Napięcie akumulatorów
- Licznik MTG

7. Wyposażenie:

- Zbiornik umiejscowiony w środku agregatu, wersja obudowy SILENT – głośność nie większa niż 75dB w odległości 6 metrów od agregatu, tłumik wydechu spalin, wyłącznik prądnicy, poduszki antywibracyjne pod silnikiem i prądnicą, prostownik, akumulatory rozruchowe, grzałka silnika, wyłącznik awaryjny, panel kontrolny w języku polskim, zabezpieczony wlew paliwa na obudowie(kluczyk). Wskazanie uruchomienia agregatu prądotwórczego na

panelu zewnętrznym oraz powiadomieniu poprzez oprogramowanie i sygnał dźwiękowy.

- ALARMY - Wysokie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, zbyt wysokie/niskie napięcie generatora, nadobroty, przeciążenie, nieudany START/STOP, wysokie/niskie napięcie akumulatorów, brak ładowania, awaria, zwarcie, brak paliwa, brak łączności LAN oraz Wi-Fi
 - BAK PALIWA - Pojemność powinna wynosić minimum 120 litrów oraz zapewnić pracę agregatu na minimum 8 godzin przy średnim zużyciu.
 - Wykonawca powinien dostarczyć agregat prądotwórczy oraz urządzenia integrujące z pełną dokumentacją w języku polskim w szczególności dokumentacją techniczną, serwisową oraz inną wymaganą prawem przez producenta w celu zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji.
 - Produkt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz być przeznaczony do dystrybucji na rynek Polski.
8. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i przydatne do wyceny.
9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 7 wzoru umowy.
10. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.). Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR 120.26.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24.08.2023r
11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców.
13. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest:
- Dostarczenie urządzenia zgodnego z opisem Zamawiającego i posadowienie go we wskazanym utwardzonym miejscu
 - Wykonanie instalacji uziemiającej urządzenia (dołączyć protokół z pomiarów)
 - Integracja automatyki agregatu z siecią energetyczną budynku Urzędu Gminy
 - Uruchomienie agregatu przez serwis
 - Wykonanie wszystkich niezbędnych testów urządzenia oraz sporządzenie protokołu z dokumentacji technicznej,
 - Zapewnienie paliwa w agregacie na pierwsze testy i uruchomienia (3 godziny)
 - Wykonanie szkolenia stanowiskowego dla 3 osób z obsługi agregatu wraz z instalacją oprogramowania na 3 wyznaczonych stanowiskach

- Przekazanie dokumentacji technicznej urządzenia i schematu integracyjnego instalacji elektrycznych urządzenia z instalacją podłączenia do budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie
- Wykonanie przeglądów serwisowych w okresie 24 miesięcy
- Wykonanie rozdzielni wewnętrznej z zabezpieczeniami prądowymi oraz sterownikiem SZR w budynku Urzędu Gminy w pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin realizacji zamówienia **do 21.12.2023r.**
2. Wymagany okres gwarancji – **24 miesięcy**
3. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy:

- 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

IV. Miejsce, termin i sposób składania oferty, oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy.

1. Ofertę należy złożyć do dnia **04.12.2023r. do godz. 12.00** poprzez platformę zakupową. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.
2. Składając ofertę Wykonawca:
 - a) Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 - b) Oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497 ze zm.).
 - c) Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 - d) Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.

- e) Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
- f) Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.
- g) Oświadcza, że udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.
- h) Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.

W procesie przygotowania oferty i wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną

do kontaktów z Wykonawcą jest:

- 1. Sławomir Owczarek, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 413856530
e-mail: s.owczarek@gmina-wloszczowa.pl

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

- 1. Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%
- 2. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem pkt 3.
- 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert przed odrzuceniem może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.
- 4. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego i zaoferuje najniższą cenę.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.

- 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.

VIII. ZAŁĄCZNIKI.

- 1. Załącznik nr 1 - wzór umowy;
- 2. Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna.

Zatwierdziła:

/-/ Dominika Łoboda

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).