

WAG-2367/2024

Załącznik nr 6

do Decyzji nr 63/2024
z dnia 19.02.2024
Komendanta Stołecznego Policji

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ WARTOŚCI PROGOWEJ* w trybie:
Zapytanie Ofertowe **

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- I.1) Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 2, ogłasza postępowanie o zamówienie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą.
- I.2) Prowadzący postępowanie: *(nazwa i adres komórki organizacyjnej prowadzącej postępowanie)*
- I.3) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu technicznego rocznego instalacji i urządzeń przeciwpożarowych SSP, SUG, PWP, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, drzwi PPOŻ i oddymianie w obiektach Komendy Stołecznej Policji.**
- II.1.2) Rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa, roboty budowlane): **Usługa**
- II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia (należy sprecyzować co jest konkretnie zamawiane z podaniem parametrów, liczby sztuk zamawianych towarów lub usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
- II.1.4) Wymagany okres gwarancji/rękojmi 12 miesięcy
- II.1.5) Miejsce wykonania zamówienia: **na terenie jednostek Garnizonu Stołecznego zgodnie z załącznikiem 3 wykaz obiektów**
- II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej/wariantowej/udzielenie zamówienia uzupełniającego/prawa opcji: **NIE (jeżeli tak, podać ilość części, wielkość i zakres poszczególnych części, sposób oceny oferty wariantowej, opis i zakres zamówienia uzupełniającego/ opis i zakres prawa opcji)**
- II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: **od dnia zawarcia przez okres 24 miesięcy**

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (na przykład wymagane doświadczenie, potencjał techniczny)

1) O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 16.06.2023 r. poz. 1497).

2) (Odpowiednio do postawionych warunków udziału w postępowaniu. W przypadku zamówień publikowanych na platformie zakupowej należy wskazać jakich wymaga się dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku, gdy poza wypełnieniem przez oferentów sekcji „Kryteria i warunki formalne” platformy zakupowej, oczekuje się dodatkowo przekazania poprzez platformę zakupową skanów dokumentów): Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

(Należy skreślić, jeżeli w postępowaniu nie przewiduje się warunków udziału)

SEKCJA IV: INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA

WRAZ Z OFERTĄ

IV.1) (Odpowiednio do postawionych warunków udziału w postępowaniu. W przypadku zamówień publikowanych na platformie zakupowej należy wskazać jakich wymaga się dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku, gdy poza wypełnieniem przez oferentów sekcji „Kryteria i warunki formalne” platformy zakupowej, oczekuje się dodatkowo przekazania poprzez platformę zakupową skanów dokumentów):

1) oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV.2). Pełnomocnictwo/upoważnienie jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

SEKCJA V: KRYTERIA OCENY OFERT

V.1) Kryteria oceny ofert: 100% (np. cena, termin realizacji, gwarancja)

Kryterium: Waga: (w %)

Kryterium: Waga: (w %)

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za poszczególne rodzaje asortymentu/usług pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zamówień składanych drogą mailową należy wysłać oferty z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na funkcjonujące w poczcie Lotus zabezpieczenia antyspamowe, mogące opóźnić jej dostarczenie do Komendy Stołecznej Policji*.

SEKCJA VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.1) Osoba do kontaktu: Grzyb Krzysztof (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)

VI.2) Termin i forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 11.04.2024 ; do godz: 08:00

„ofertę należy złożyć na platformie zakupowej OPEN NEXUS, termin składania i otwarcia ofert określony w ogłoszeniu na platformie”.

VI.3) Termin związania ofertą w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny./ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane*.

Data i podpis osoby przygotowującej ogłoszenie:

04.04.2024
.....

Data i podpis osoby weryfikującej dokumentację z postępowania o zamówienie:

04.04.2024
.....

Data i podpis Naczelnika Wydziału zaopatrującego :

04.04.2024
.....

Data i podpis Radcy Zespołu Funduszy Pomocowych (jeśli dotyczy):

.....

Data i podpis Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów (jeśli dotyczy):

.....

UWAGA:

Treść Ogłoszenie należy dostosować do potrzeb wynikających ze specyfiki zamówienia w szczególności gdy zamówienie jest podzielone na zadania.

* niepotrzebne skreślić

** należy wpisać odpowiedni tryb np. zapytanie ofertowe, aukcja, licytacja.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progu, bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
- 4) w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - do celów realizacji postępowania o zamówienie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
 - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
 - w przypadku zamówień publicznych finansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględnił będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.
- 6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
 - d) na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 - e) w zakresie jakim przestanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- 7) w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
- 8) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.
- 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy;
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nazwa i adres Wykonawcy:

nazwa:

adres:

NIP:

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, w tym do podpisania umowy:

FORMULARZ OFERTOWY

„Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu technicznego rocznego instalacji i urządzeń przeciwpożarowych SSP, SUG, PWP, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, drzwi PPOŻ i oddymianie w obiektach Komendy Stołecznej Policji”.

(nazwa nadana postępowaniu)

Numer sprawy: WZP –241/MW/24

1. Nazwa i adres Zamawiającego

SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

ul. Nowolipie 2,

00-150 Warszawa

„Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu technicznego rocznego instalacji i urządzeń przeciwpożarowych SSP, SUG, PWP, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, drzwi PPOŻ i oddymianie w obiektach Komendy Stołecznej Policji”.

2. W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy*:

Zakres rzeczowy	L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Cena jednostkowa brutto (PLN)
	1	2	3	4	5
Pierwszy przegląd	1	Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu technicznego rocznego instalacji i urządzeń przeciwpożarowych SSP, SUG, PWP, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, drzwi PPOŻ i oddymianie w obiektach Komendy Stołecznej Policji	1 komplet (poprzez komplet rozumieamy wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia zgodnie z zał. 1)		
Drugi przegląd	2	Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu	1 komplet (poprzez komplet		

	technicznego rocznego instalacji i urządzeń przeciwpożarowych SSP, SUG, PWP, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, drzwi PPOŻ i oddymianie w obiektach Komendy Stołecznej Policji	rozumiemy wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia zgodnie z zał.1)		
Łączny koszt oferty				

W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę (brutto w PLN):

(słownie: brutto w PLN)

3. Oświadczamy, że na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy:

- ** (min. 12) miesięcy rękojmi,
- ** (min. 12) miesięcy gwarancji.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z obowiązującymi przepisami i z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz w ogólnych warunkach umowy.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: obiekt Komendy Stołecznej Policji, obiekty Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Rejonowe i Powiatowe Policji garnizonu warszawskiego (zgodnie z załącznikiem 3).

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Ilości przewidzianych przeglądów przez okres trwania umowy:

a) pierwszy przegląd w terminie do końca 2024r.,

b) drugi przegląd w terminie do kwietnia 2026r.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, minimum roczne doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych do przedmiotowego zamówienia robót i dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia.

10. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

12. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawimy aktualną polisę OC obejmującą ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności, zawartej na kwotę nie niższą niż wartość umowy.

11. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy lub przed wystaniem zlecenia zostanie dostarczony aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy z ww. dokumentów nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. pełnomocnictwo).

12. **Reklamacje** należy składać na adres:
.....i nr faksu

13. **Do Formularza Ofertowego dołączam:**

a) Pełnomocnictwo/upoważnienie jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

14. **Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest**

15. **Dane kontaktowe:** tel.: / faks: /e-mail:

.....
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr ...

.....
(miejsowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z wykonywaniem Umowy nr zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji a*

.....
(podpis Wykonawcy)

**W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia.*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Przedmiot zamówienia.**

Wykonanie przeglądu technicznego rocznego SAP, SUG, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, drzwi PPOŻ i oddymianie w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach Komendy Stołecznej Policji oraz w Komendach Rejonowych i Powiatowych Policji garnizonu warszawskiego.

Załącznik nr 3 zawiera wykaz obiektów i urządzeń, ilości urządzeń podane w załączniku nr 3 mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

2. Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną urządzeń, obejmuje m.in. następujące zadania:

- a) Przegląd SAP** obejmujący: centrale SAP, czujki, ostrzegacze pożarowe ROP, sygnalizatory akustyczne – zgodnie z załącznikiem nr 3
1. Sprawdzenie danych systemowych centrali sygnalizacji pożarowej.
 2. Przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji.
 3. Sprawdzenie działania centrali, jej stanu technicznego.
 4. Sprawdzenie i regulacja przycisków i sygnalizatorów.
 5. Sprawdzenie poprawności działania czujek za pomocą imitatora dymu.
 6. Pobudzenie testowe wszystkich przycisków ROP.
 7. **Przegląd, czyszczenie i drobna konserwacja przycisków ROP (uzupełnienie uszkodzonych szybek, dokręcenie obudowy itp.)**
 8. **Uzupełnienie brakujących lub wymiana zużytych i zniszczonych piktogramów dotyczących przeglądanego systemu.**
 9. Sprawdzenie historii alarmów centrali.
 10. Sprawdzenie stanu akumulatorów.
 11. Przeprowadzenie próbnych alarmów.
 12. Sprawdzenie urządzeń powiadamiania o alarmie.
 13. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń zapewniających szczelność wydzielonych stref pożarowych, po wystąpieniu alarmu pożarowego II stopnia (klapy ppoż.).
 14. Sprawdzenie architektury pomieszczeń – weryfikacja zmian mogących mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia elementów systemu ppoż.
 15. Zrzut plików konfiguracyjnych na pamięć przenośną (jeżeli istnieje taka możliwość).
 16. Wnioski, które powinny zawierać między innymi:
 - wyniki przeglądu (ocenę stanu sprawności urządzeń)
 - specyfikację uszkodzonych elementów z podaniem ich typów oraz opisem umiejscowienia umożliwiającym łatwą lokalizację,
 - inwentaryzację elementów systemów,

- lista ewentualnych usterek wraz z szacunkowym kosztem usunięcia, lub pisemna informacja o braku możliwości ich usunięcia.

b) Przegląd SUG obejmujący centrale, terminal, czujki, sygnalizatory itd. – zgodnie z załącznikiem nr 3

1. Sprawdzenie zadziałania czujek.
2. Sprawdzenie zadziałania przycisków START i STOP gaszenia.
3. Sprawdzenie zadziałania sygnalizatorów ostrzegawczych.
4. Sprawdzenie zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego butli środka gaśniczego.
5. Sprawdzenie szczelności rurociągów, poprzez wykonanie próby ciśnieniowej pneumatycznej.
6. Sprawdzenie działanie urządzeń zapewniających szczelność pomieszczeń chronionych (klapy i przepustnice w kanałach wentylacyjnych, klapy w otworach odciążających, samozamykacze drzwiowe)
7. Sprawdzenie układu podawania środka gaśniczego (rurociągi, dysze, łączniki ciśnieniowe)
8. Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów monitorujących.
9. Sprawdzenie czasu trwania zwłoki czasowej.
10. Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania nadzorowania poprzez centralkę wykrywczo – sterującą uszkodzeń.
11. Sprawdzenie poprawności wyświetlanych komunikatów.
12. Sprawdzenie czy w chronionej strefie nie nastąpiły zmiany budowlane mogące mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, przycisków START i STOP gaszenia oraz urządzeń alarmowych.
13. Sprawdzenie kompletności naklejek informujących o zawartości fluorowanego gazu cieplarnianego
14. Sprawdzenie szczelności zbiorników (sprawdzenie organoleptyczne, odczyt z czujnika spadku ciśnienia, oględziny detektorem)
17. Sprawdzenie czujników spadku ciśnienia.
18. **Przegląd, czyszczenie i drobna konserwacja przycisków (uzupełnienie uszkodzonych szybek, dokręcenie obudowy itp.)**
19. **Uzupełnienie brakujących lub wymiana zużytych i zniszczonych piktogramów dotyczących przeglądanego systemu.**
15. Zrzut plików konfiguracyjnych na pamięć przenośną (jeżeli istnieje taka możliwość)
16. Wnioski, które powinny zawierać między innymi:
 - wyniki przeglądu (ocenę stanu sprawności urządzeń)
 - specyfikację uszkodzonych elementów z podaniem ich typów oraz opisem umiejscowienia umożliwiającym łatwą lokalizację,
 - inwentaryzację elementów systemów,

- lista ewentualnych usterek wraz z szacunkowym kosztem usunięcia, lub pisemna informacja o braku możliwości ich usunięcia.

c) Przegląd wyłączników PWP zgodnie z załącznikiem nr 3

1. Przeprowadzenie badań sprawności i działania PWP
2. Wnioski, które powinny zawierać między innymi:
 - wyniki przeglądu (ocenę stanu sprawności urządzeń)
 - specyfikację uszkodzonych elementów z podaniem ich typów oraz opisem umiejscowienia umożliwiającym łatwą lokalizację,
 - inwentaryzację elementów systemów,
 - lista ewentualnych usterek wraz z szacunkowym kosztem usunięcia, lub pisemna informacja o braku możliwości ich usunięcia.
3. **Przegląd, czyszczenie i drobna konserwacja przycisków (uzupełnienie uszkodzonych szybek, dokręcenie obudowy itp.)**
4. **Uzupełnienie brakujących lub wymiana zużytych i zniszczonych piktogramów dotyczących przeglądane systemu.**

d) Przegląd instalacji oddymiania obejmujący centrale oddymiania, czujki, klapy, okna, drzwi itp. (oddymiające i napowietrzające), przyciski oddymiania, przyciski ręcznego przew. – zgodnie z załącznikiem nr 3

1. Sprawdzenie danych systemowych centrali odymiania
2. Przegląd i ogólne sprawdzenie stanu centrali (w tym drobne prace konserwacyjne, tj. smarowanie elementów ruchomych, dokręcenie poluzowanych części itp.)
3. Sprawdzenie działania centrali, jej stanu technicznego
4. Sprawdzenie przycisków
5. **Przegląd, czyszczenie i drobna konserwacja przycisków (uzupełnienie uszkodzonych szybek, dokręcenie obudowy itp.)**
6. **Uzupełnienie brakujących lub wymiana zużytych i zniszczonych piktogramów dotyczących przeglądane systemu.**
7. Sprawdzenie poprawności działania czujek za pomocą imitatora dymu
8. Przeprowadzenie próbnych alarmów
9. Zrzut plików konfiguracyjnych na pamięć przenośną (jeżeli istnieje taka możliwość)
10. Wnioski, które powinny zawierać między innymi:
 - wyniki przeglądu (ocenę stanu sprawności urządzeń)
 - specyfikację uszkodzonych elementów z podaniem ich typów oraz opisem umiejscowienia umożliwiającym łatwą lokalizację,
 - inwentaryzację elementów systemów,
 - lista ewentualnych usterek wraz z szacunkowym kosztem usunięcia, lub pisemna

informacja o braku możliwości ich usunięcia.

e) Przegląd oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych obejmujący centrale oświetlenia awaryjnego, oprawy oświetleniowe - zgodnie z załącznikiem nr 3

1. Sprawdzenie zadziałania centrali
2. Sprawdzenie zadziałania opraw
3. Sprawdzenie akumulatorów
4. Sprawdzenie natężenia oświetlenia i czasu świecenia
5. Zrzut plików konfiguracyjnych na pamięć przenośną (jeżeli istnieje taka możliwość)
6. Wnioski, które powinny zawierać między innymi:
 - wyniki przeglądu (ocenę stanu sprawności urządzeń)
 - specyfikację uszkodzonych elementów z podaniem ich typów oraz opisem umiejscowienia umożliwiającym łatwą lokalizację (np. poglądowa mapka lub opis umiejscowienia),
 - inwentaryzację elementów systemów,
 - lista ewentualnych usterek wraz z szacunkowym kosztem usunięcia, lub pisemna informacja o braku możliwości ich usunięcia.

f) Przegląd drzwi PPOŻ obejmujący kontrolę sprawności technicznej drzwi

1. Kontrola osadzenia ościeżnicy
2. Kontrola i weryfikacja sprawności wszystkich elementów wyposażenia drzwi (w tym zamki, samozamykacze, zawiasy itp.)
3. Kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek
4. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych kontrola zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł
5. **W przypadku takiej konieczności regulacja drzwi, dociągnięcie śrub mocujących samozamykacze, mocowanie uszczelek lub uzupełnienie uszczelek, smarowanie elementów ruchomych (tych które tego wymagają)**
6. Wnioski, które powinny zawierać między innymi:
 - wyniki przeglądu (ocenę stanu sprawności urządzeń)
 - specyfikację uszkodzonych elementów z podaniem ich typów oraz opisem umiejscowienia umożliwiającym łatwą lokalizację (np. poglądowa mapka lub opis umiejscowienia),
 - inwentaryzację drzwi PPOŻ ze wskazaniem typów,
 - lista ewentualnych usterek wraz z szacunkowym kosztem usunięcia, lub pisemna informacja o braku możliwości ich usunięcia.

Z każdego przeglądu Wykonawca sporządzi „Protokół przeglądu rocznego” (zgodny z zał 1.2) zawierający w szczególności następujące informacje:

- 1) Wykaz wykonanych czynności i wymienionych elementów (uzupełnione piktogramy, wymienione szybki)
- 2) Wyniki przeprowadzonych pomiarów,
- 3) Wnioski dotyczące stanu technicznego urządzeń i instalacji (w tym wycena lub pisemna

informacja o braku możliwości naprawy),

5) Inwentaryzację elementów systemów,

6) Aktualizację załącznika 3 zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzona podczas przeglądu (w wersji elektronicznej - edytowalnej)

7) Potwierdzenie przedstawiciela użytkownika obiektu o dokonanych przeglądzie,

8) Podpisy przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

9) Termin usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru – jeżeli dotyczy.

10) Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły wykonanych przeglądów (jedna kopia papierowa z podpisami oraz wersja elektroniczna zgrana i posegregowana na pamięć przenośną).

Ilości przewidzianych przeglądów przez okres trwania umowy:

a) pierwszy przegląd w terminie do końca 2024r.,

b) drugi przegląd w terminie do kwietnia 2026r.

Zawarta w Warszawie w dniu.....pomiedzy

Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji

z siedzibą przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, NIP 5251930070, REGON 012126482

reprezentowanym przez

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**'

a

Firmą:

z siedzibą

NIP:, REGON:

Zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

na realizowanie zamówienia z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu **przeгляdu technicznego rocznego instalacji i urządzeń przeciwpożarowych SSP, SUG, PWP, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, drzwi PPOŻ i oddymianie, zwanych dalej „urządzeniami” w obiektach Komendy Stołecznej Policji** według wykazu stanowiącego załącznik nr 1.1, opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 oraz według oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Z dokonanego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokoły (osobne dla każdego obiektu) zawierające zakres wykonanych czynności, opis stanu technicznego urządzeń, listę wymienionych elementów, wyniki pomiarów oraz wnioski, w których wykaże elementy do naprawy lub wymiany. Protokół powinien być zgodny z załącznikiem 1.2.

§ 2.

Zamawiający zobowiązany jest do:

1. W celu wykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w którym są zainstalowane urządzenia według wykazu stanowiącego załącznik nr 1.1.
2. Odbioru wykonanych robót.
3. Zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wg zasad określonych w § 6 umowy.

§ 6.

1. Zapłata za wykonane usługi nastąpi jednorazowo na podstawie doręczonej Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanymi obustronnie protokołami z dokonanych na poszczególnych obiektach przeglądów urządzeń.
2. Zamawiający zrealizuje płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, za opóźnienie w przypadku nieopłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 2.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z wykonywania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
5. Wykonawca prześle fakturę wraz z protokołem, o których mowa w § 1 do siedziby Zamawiającego tj. do Wydziału Administracyjno- Gospodarczego Komendy Stołecznej Policji przy ul. Jagiellońskiej 49, 03-301 Warszawa.

§ 7.

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w wysokości:
 - 1) w wysokości 1% kwoty brutto określonej w §5, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od upływu terminu określonego w §4 ust. 1.,
 - 2) w wysokości 10% kwoty brutto o której mowa w §5 ust.1, w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy) przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
 - 3) w wysokości 10% kwoty brutto o której mowa w §5 ust.1, w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z wynagrodzenia (faktury wystawionej przez Wykonawcę).
5. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
6. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 – wykaz obiektów i urzędzeń

Załącznik nr 1.2 – wzór protokołu z dokonanego przeglądu

Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 – Kopia polisy OC

Załącznik nr 4 – klauzula Rodo,

Załącznik nr 5 – oświadczenie RODO Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

RADCA PRAWNY
Komendy Stołecznej Policji

Grzegorz GOŁAWSKI

do Decyzji nr 63/2024
z dnia 19.02.2024
Komendanta Stołecznego Policji

Zamawiający:
KOMENDA STOLECZNA POLICJI,
ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa

Wykonawca

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 16.06.2023 r. poz. 1497).

.....
/data i podpis/

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: lod@ksp.policja.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy nr.....
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;
- 4) w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 - a) do celów realizacji umowy,
 - b) po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 - przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,
 - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
 - przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
 - przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;
 - c) w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględnił będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.
- 6) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
 - d) na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 - e) w zakresie jakim przestanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- 7) w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;
- 8) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.
- 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy;
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Protokół rocznego przeglądu oświetlenia awaryjnego

1. Data wykonania przeglądu:
2. Obiekt:.....
3. Zakres prac:
 - ...
4. Wyniki przeglądu

Lp.	Typ/Rodzaj oświetlenia	Lokalizacja (piętro, nr pokoju itp.) Natężenie [lx]	Czas działania oświetlenia		Uwagi	
			Wymagane	Zmierzone		

5. Uwagi i wnioski:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Przegląd przeprowadził:

7. Termin kolejnego przeglądu:

Wykonawca

Przedstawiciel Zamawiającego

.....

.....

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Protokół rocznego przeglądu Systemu Sygnalizacji Pożaru/Systemu Oddymiania

1. Data wykonania przeglądu:
2. Obiekt:.....
3. Rodzaj systemu:
4. Zakres prac:
 - ...
5. Wyniki przeglądu

Lp.	Nazwa elementu	Lokalizacja (piętro, nr pokoju itp.)	Ocena poprawności działania	Uwagi(nazwa i typ centrali)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Uwagi i wnioski:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Przegląd przeprowadził:

8. Termin kolejnego przeglądu:

Wykonawca

Przedstawiciel Zamawiającego

.....

.....

Protokół rocznego przeglądu PWP

1. Data wykonania przeglądu:

2. Obiekt:.....

3. Zakres prac:

• ...

4. Wyniki przeglądu

Lp.	Lokalizacja (piętro, nr pokoju itp.)	Ocena poprawności działania	Uwagi

5. Uwagi i wnioski:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Przegląd przeprowadził:

7. Termin kolejnego przeglądu:

Wykonawca

Przedstawiciel Zamawiającego

.....

.....

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

LP.	Jednostka/adres	SSP				SUG				PWP	ODDYMIAНИЕ							OSWIECLENIE AWARYJNE		
		Typ centrali - w tym moduły sterujące	Ilość czujek	Ilość wskaźników zadziałania	Ilość przycisków RCP	Ilość sygnalizatorów	Typ centrali sterującej gazoszeniem	Ilość czujek	Ilość dysz		Ilość sygnalizatorów (akustycznych (płycicznych))	Ilość przycisków	Typ centrali - producent	Ilość centrali	Ilość czujek	Ilość klap dymowych	Ilość okien drzwiowych	Ilość przycisków	Ilość przycisków przewidzianych	Typ centrali - producent
1	KSP - Stary Pałac	W-wa, ul. Nowolipie 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
2	KSP - Nowy Pałac	W-wa, ul. Nowolipie 2	BOSCH FPA 5000 2 szt. POLON 4500 2szt. terminal TSR 2szt	706	210	20	6	STEROWANI e 2 SAP POLON 4500	8	6	4 zbiorniki 1x73 kg i 1x129 kg 2x134 kg	2	-	-	-	16	-	-	RMQA	102
3	KRP I	Warszawa, ul. Wilcza 21	Bosch FPA 5000	114	0	20	8	-	-	-	1	RZ14416	2	14	3	5	6	DATA	143	
4	Rewir Dzielnicowych	Warszawa, ul. Zakroczymaska 3C																		
5	Rewir Dzielnicowych	Warszawa, ul. Dzieła 12																		
6	Rewir Dzielnicowych	Warszawa, ul. Ludna 9																		
7	KRP II	Warszawa, ul. Malcewskiego 3/5/7	DH DF 6000	46	-	20	12	-	-	-	1	AFG 2004	2	46	2	4	2	Rubic TP 650	170	
8	Rewir Dzielnicowych	Rewir Dzielnicowych, ul. Malcewskiego 52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
9	Rewir Dzielnicowych	Warszawa, ul. Wita Stwosza 31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
10	Rewir Dzielnicowych	Rewir Dzielnicowych, ul. Podchorążych 39		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11	KP Ursynów	02 - 784 Warszawa, ul. Janowskiego 7		-	-	-	-	-	-	2	MERCOR MCR 9705	2	2	2	2	4	2	-	-	14
12	KP Wilanów	02 - 925 Warszawa, ul. Okrężna 57		-	-	-	-	-	-	2	AFG 2004	1	1	1	1	2	-	-	-	58
13	KRP III	02-368 Warszawa, ul. Opaczewska 8	POLON 4100- moduł MLS-41	14	13	10	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
14	KP Włochy	Warszawa, ul. KOR57																		
15	KP Ursus	Warszawa, Sosnowskiego 16																		
16	Rewir Dzielnicowych	Warszawa Dunajeczka 15																		
17	Rewir Dzielnicowych	Warszawa, Raszewska 32/44																		
18	Rewir Dzielnicowych	Warszawa, Potrzebna 1																		
19	KRP IV	01-198 Warszawa, ul. Żytnia 36	NOTIFIER	2	b d	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
20	KP Warszawa Bemowo	01-317 Warszawa, ul. Raginisa 4		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21	KP Warszawa Bemowo Wp	KP Bemowo, ul. Pirenejska 3a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

22	KRP V	01-887 Warszawa, ul. Zeromskiego 7	IGNIS 1000	157	48	10	5	-	-	-	-	-	3	MERCOR	2	-	2	-	4	-	-	-	42
23	KRP V WP	01-716 Warszawa, ul. Broniewskiego 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	MERCOR 9705	1	-	2	-	-	-	Stawianie ręczne	-	27
24	KP Warszawa Żoliborz	01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 3a	TELSAP 2100	91	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
25	KRP VI	03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51	-	8	-	-	5	-	-	-	-	-	2	RZN 440K-D+HE Mechatroni c AG	1	1	1	1	1	3	-	-	97
26	KP Warszawa Białołęka	03-185 Warszawa, ul. Myśliwska 65	ALFA 3800 POLON ALFA	75	0	11	0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27	KP Warszawa Targówek	Warszawa ul. Chodowicka 3/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Rewir Dzielnicowych	Warszawa ul. Motycka 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Rewir Dzielnicowych	Warszawa ul. Ząbkowska 23/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

57	KP	05-270 Marki, ul. Sportowa 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
58	KP	05-091 Ząbki, ul. Górnosiąska 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
59	KP	05-240 Tuszcz, ul. Szkolna 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
60	KP	05-230 Kobylka, ul.Ks. Marmio 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
61	KP	05-220 Zielonka, ul. Piastowska 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		

86	KPP Nowy Dwór Maz.	05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
87	KP	05-152 Czostów, ul. Lercha 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
88	KP	05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
89	PP	05-170 Zakroczym, ul. Warszawska 17b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
90	PP	Pomlechowek ul. Księża Góra 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Obiekty KSP																			
92	KSP K Rieczny Polcji	Warszawa, ul. Wybrzeże Szczecińskie 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
93	KSP WRD	Warszawa, ul. Waliców 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
94	KSP WKadr	Warszawa, Al. Solidarności 126 (Kadry, Psycholodzy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
95	KSP WAG	Warszawa, ul. Jagiellońska 49 (WAG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
96	KSP WDW.z PG	Warszawa, ul. Wojska 174 (Wydz. Dv. Z PG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
97	KSP WDSk	Warszawa, ul. Wrzeczono 38 (Wydz. Ds. Korupcji)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
98	KSP CSU	CSU (Zaopatrzenie), Stara Wieża	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
99	KSP WAG Hotele	Warszawa, ul. Jagiellońska 49 A, B, C i D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
100	KSP WRD	Warszawa, ul. Karolkowa 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
101	KSP Izba Dziecka	Warszawa, ul. Wiśniowa 44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
102	KGP CBS	Warszawa, ul. Okrzei 13	Polon aifa 41001 4500	71	-	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
103	KSP Port Lotniczy	Warszawa-Okęcie ul. Ąwinki Wileńny 1																		
104	KSP Komisarjat Polcji Metro																			
105	KSP Komisarjat Polcji Kolejowy	Warszawa Al. Jerozolimskie 54																		
106	Szczęśliwice	Warszawa - Szczęśliwice, ul. Włochowska 23/25																		
107		Budynek 7 A	CSP - 36	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
108		Budynek 7 B	CSP - 36	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
109		Budynek 7 C	TELF A TELSAP	38	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110		Budynek 12 A	TELF A TELSAP	88	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

