


Schemat elektryczny szafki oświetleniowej SO-1



OCHRONA PRZECIPORAŻENIOWA:

1. Sieć nN - układ TN-C - samoczynne wyłączenie zasilania

2. Instalacje i urządzenia nN - układ TN-S - samoczynne wyłączenie zasilania

Zamawiający			
Gmina Żmigród			
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród			
Wykonawca:			
IN-TEL J.M.Z. Mirosław Jędra			
ul. Kościuszkii 13, 55-140 Żmigród			
Nazwa inwestycji			
Budowa oświetlenia zewnętrznego i monitoringu wizyjnego CCTV w Żmigrodzie			
Dz. nr 37/4, 49, 50. Dobreb 022006_4.0001 Żmigród			
Tytuł rysunku			
Schemat elektryczny zasilania - szafka oświetleniowa SD-1			
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant Inst. elektryczne	mgr inż. Robert Grabowicz	DDŚ/0389/PBE/18	
Sprawdzący Int. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DDŚ/13	
	Faza Projektu		Projekt Wykonawcy
Skala:	Data:		Nr rys.
-	04.02.2021		1E-05