



LEGENDA:
S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm, S2 - Proj. studzienka rewizyjna Ø315mm

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.
W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłączy kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Ceglarniana 4
 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



OBIĘKT Przyłącze kanalizacyjne
 Owocowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 dz. 25 obr. 0036 Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU Plan sytuacyjny przyłączy kanalizacyjnego

BRANŻA	SANITARNA		
DATA	04.2022	SKALA	1:500