



**LEGENDA:**  
**S0 - Istn. studzienka rewizyjna na odejściu**  
**S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4  
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897  
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



OBIEKT Przyłącze kanalizacyjne  
ul. Ziemiańska 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
dz. 64/1 obr. 0017 Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA SANITARNA

DATA 06.2022 SKALA 1:500

Przed rozpoczęciem układania przykanalików należy bezwzględnie wykonać odkrytki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokonywać pomiarów rzędnych ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Należy zweryfikować dokładną lokalizację istn. fragmentu instalacji kanalizacyjnej.

Odcinek przykanalika od istn. studni na odejściu kanalizacyjnym do proj. studzienki S1 wykonać z dozwolonym spadkiem od 1,5 do 15%. W przypadku braku technicznej możliwości wykonania fragmentu przyłącza kanalizacyjnego, studnię S1 należy wybudować wraz z wkładką "in situ"