



LEGENDA:

S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm "in situ"
S2 - Proj. studzienka rewizyjna Ø315mm

Przed rozpoczęciem układania przykanalików należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładać pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolovaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału . W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Odcinek przykanalika od istn. odejścia kanalizacyjnego do proj. studzienki S1 wykonać ze spadkiem zgodnym ze spadkiem ww. odejścia.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
-------------------------	---



OBJEKT	
--------	--

Przyłącze kanalizacyjne

ul. Koncertowa 83, 05-825 Książenice,
dz. 1/320 obr. 0020 Książenice PGR

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŽA

SANITARNA

DATA

06.2022

SKALA

1:500