

UWAGA:

1. Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu są wielkościami orientacyjnymi
2. Założone głębokości istniejącego uzbrojenia terenu:
sieć gazowa -1m;
sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna -0,8m;
sieć wodociągowa -1,75m;
3. Wykonawca projektowanej kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne celem potwierdzenia rzędnych istniejącego uzbrojenia oraz wykluczenia kolizji
4. Przy skrzyżowaniu z siecią eNN i telekomunikacyjną na kablach założyć dwudzielne rury osłonowe

Budowa odcinków podłączeń w granicach nieruchomości (poza pasem drogowym) - część grawitacyjna, ciśnieniowa, kabel zasilający

PROFIL PODŁUŻNY

Projektował
br. sanit.:

mgr inż. Joanna Rzesutek
nr upr. bud. 74/2003

Opracował
br. sanit.:

mgr inż. Grzegorz Kowalczyk

PW

Data:
09.2019r.

Skala:
1:250/100

Nr rysunku:

2

