

**Znak sprawy: IM.271.23.2022**

Malbork dn. 12.01.2023 r.

Miasto Malbork  
Plac Słowiański 5  
82-200 Malbork  
REGON 170747827  
NIP 579-22-30-763

Dot: postępowania przetargowego pn: „**Rewaloryzacja obszaru Placu 3 Maja w Malborku**”  
**w ramach projektu:**  
**„Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

#### Wyjaśnienia Nr 4

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do złożonych zapytań:

#### Pytania z dnia 12.01.2023 r.

**Pytanie 1.** Dzień dobry. Jaką należy przyjąć grubość płyt granitowych znajdujących się przy obelisku w placu reprezentacyjnym?

**Odpowiedź:** W projekcie zastosowano płyty chodnikowe granitowe wielkoformatowe, dla których stosuje się gr, 6cm, 8 cm, lub 10cm. Wobec tego należy zastosować płyty granitowe **gr. 8 cm** - tak jak płyty betonowe.

Z up. Burmistrza  
Inż. Józef Barnaś  
Z-ca Burmistrza Miasta