

Do wykonawców

Dotyczy: Roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK 22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00168904/01 z dnia 2021-09-03

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź 1:

Zakres oraz szczegóły techniczne dotyczące odcinka próbnego precyzują SST 05.00.00, Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka próbnego na terenie budowy.

Pytanie 2:

Wg przedmiaru podana ilość drzew do wycinki to 84 szt. na planie sytuacyjnym jest 97 szt. Prosimy o wyjaśnienie .

Odpowiedź 2:

Do wyceny przyjąć ilość drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, tj. 97szt.

Pytanie 3:

Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę.

Odpowiedź 3:

Decyzja ZRID obejmuje pozwolenie na wycinkę drzew – str.15 decyzji ZRID. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z projektem budowlanym.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czyją własnością jest drewno z wycinki. Jeżeli Zamawiającego to prosimy o podanie gdzie należy je odwieźć.

Odpowiedź 4:

Własność Zamawiającego. Transport na odległość 1500 mb od miejsca wycinki.

Pytanie 5:

Prosimy o załączenie szczegółów konstrukcyjnych ogrodzenia.

Odpowiedź 5:

Do wyceny ująć ogrodzenie panelowe zgodnie z pozycją 71 przedmiaru robót o następujących parametrach: przetłoczenia typu 3V, wysokość paneli nie mniejsza niż 1,8, wymiar oczka nie większy niż 50mmx200mm, średnica drutu 5mm, technologia cynkowanie plus malowanie proszkowe, podmurówka betonowa o wysokości nie mniejszej niż 25cm, łącznik podmurówki nie niższy niż 0,8m, brama oraz furtka wypełniona panelem.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie że cały materiał z rozbiórek jest własnością Wykonawcy (frezowiny; podbudowa z kruszywa; mat betonowe)

Odpowiedź 6:

Własność wykonawcy.

Pytanie 7:

Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych. Jeżeli Zamawiający nie posiada tabeli to prosimy o wycięcie ilości z poz. 15 oraz 16.

Odpowiedź 7:

Tabela robót ziemnych znajduje się w Tomie I – Branża drogowa. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z projektem budowlanym.

Pytanie 8:

Prosimy o wyjaśnienie ilości z poz. 62. Wykonanie przepustów rurowych 600 mm – 134 mb. Wg planu sytuacyjnego jest 33 mb.

Odpowiedź 8:

Do wyceny przyjęć ilości zgodnie z przedmiarem oraz projektem zagospodarowania terenu, tj. 134m (Wykonawca niewłaściwie zweryfikował PZT). Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z projektem budowlanym.

Pytanie 9:

Prosimy o załączenie tabeli frezowania. Jeżeli Zamawiający jej nie posiada to prosimy o potwierdzenie że należy frezować 2 cm grubości zgodnie z dokumentacją techniczną.

Odpowiedź 9:

Tabela frezowania znajduje się w Tomie I – Branża drogowa. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z projektem budowlanym.

Pytanie 10:

Wszystkie załączone uzgodnienia do dokumentacji straciły ważność. Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 10:

Uzgodnienia nie straciły ważności – budowa stanowi II etap

Pytanie 11:

Dot. poz. 10 usunięcie humusu. Prosimy o podanie grubości usunięcia humusu.

Odpowiedź 11:

Warunki prowadzenia robót związanych z usunięciem humusu jednoznacznie precyzuje SST 01.02.02 Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z projektem budowlanym.

Pytanie 12:

Dot. poz. 11,12,13 regulacja urządzeń obcych. Prosimy o wyjaśnienie czy urządzenia obce należy tylko wyregulować czy przy regulacji zastosować nowy materiał (włazy; pierścienie)

Odpowiedź 12:

Do regulacji wykorzystać nowy materiał, tj. nowe włazy, pierścienie odciążające oraz pierścienie dystansowe

Pytanie 13:

Prosimy o załączenie tabeli profilowań.

Odpowiedź 13:

Tabela wyrównania z BA znajduje się w Tomie I – Branża drogowa. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z projektem budowlanym.

Pytanie 14:

Prosimy o załączenie szczegółu drenu.

Odpowiedź 14:

Szczegóły drenu francuskiego znajdują się na przekrojach normalnych w Tomie I – Branża drogowa. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z projektem budowlanym.

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skaja

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a