



Powiat Świdnicki w Świdniku

Świdnik, dnia 13 czerwca 2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2114 L w miejscowości Wygnanowice i Choiny, gm. Rybczewice”

znak sprawy: WID.272.3.2024

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 3:

Zgodnie z warunkami dołączonymi do dokumentacji projektowej należy wykonać zabezpieczenia rurami osłonowymi sieci branży teletechnicznej oraz energetycznej, prosimy o potwierdzenie konieczności ich wykonania i uzupełnienie przedmiaru o niezbędne obmiary.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, iż projekt zakłada wykonanie nakładki wzmacniającej, a nie wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, projektant nie uwzględnił zabezpieczania istniejących sieci branży teletechnicznej i energetycznej. Projektant wystąpił o warunki techniczne dla sieci teletechnicznej zlokalizowanej w obszarze zadania, dlatego zostały one dołączone do opracowania. Mimo, iż pismo zawiera zabezpieczenie przejść poprzecznych przez drogę, zostały przeprowadzone konsultacje z Głównym Specjalistą Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, podczas których uzgodniono, że w przypadku podniesienia niwelety i braku ingerencji w istniejącą konstrukcję nie ma konieczności zabezpieczania istniejących kabli. Dotyczy to również miejsc w których wykonywane będą poszerzenia. W przypadku gdy pod jezdnią nie ma rur osłonowych bezzasadne będzie dokładanie jej na krótkim odcinku. Gdy na istniejącej sieci będzie rura osłonowa, Wykonawca powinien uwzględnić jej wydłużenie na odległość min. 0,5m poza obrys drogi.

Pytanie 4:

Ponadto w warunkach od PGE zawarto informacje o konieczności zachowania minimalnej odległości przewodów linii napowietrznej od jezdni drogi. Czy Inwestor potwierdza, że po przebudowie drogi, minimalne odległości od linii napowietrznej od jezdni będą zapewnione?

Odpowiedź:

Przebieg i w tym wysokość napowietrznych linii kablowych stanowią osobny tok postępowania Inwestora, nie dotyczy to obecnego postępowania przetargowego.



Starostwo Powiatowe w Świdniku

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 71 01

poczta@powiatswidnik.pl



Powiat Świdnicki w Świdniku

Pytanie 5:

Prosimy o załączenie tabeli poszerzeń i przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź:

Projektant nie posiada przekroi poprzecznych i tabeli poszerzeń.

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sprawę prowadzi: Karolina Dyś, nr tel. 81 468 71 01, wew. 128



Starostwo Powiatowe w Świdniku

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 71 01

poczta@powiatswidnik.pl