

Konarzyny, dnia 24.10.2023 roku

**ZP.271.7.2023**

### **Wszyscy wykonawcy**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami dla zadania pn. „**Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny**”:

#### **Pytanie 1**

Proszę o podanie dokładnych parametrów jakie należy zachować dla wykonania utwardzenia podłogi we wiatkach :

- jakie legary wymiary ( gr. szer. dł. ) na jakim podkładzie należy je zamontować w jakich odstępach. Proszę o podanie rysunków z przekrojami jakie należy zachować przy realizacji zadania ?
- wymiary deski kompozytowej ( gr. szer. dł. )
- Czy zamawiający zamieści pomocnicze przedmiary robót ?

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że Legary należy rozmieszczać równolegle względem siebie. Jako, że stanowią one istotne punkty podparcia dla deski tarasowej to ich wymiary odstęp między nimi musi być odpowiedni i zgodny z instrukcją producenta. Można zastosować standardowe wymiary deski kompozytowej szerokość 15 cm, grubość 2,5 cm +/-10%, długość należy dopasować, by zgodnie z załączonymi do przetargu rysunkami (m.in rzut przyziemia i fundamentów) pokryć całą podłogę wiaty. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót.

#### **Pytanie 2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę deski kompozytowej na deskę modrzewiową ryflowaną, gr. 4cm, impregnowaną ciśnieniowo?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę deski na modrzewiową ryflowaną.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Z poważaniem**

**Wójt**

**/-/ Jacek Warsiński**