





Al. Zwycięstwa 1–4

dł. kabla zasilajacego =210m



PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP KABLOWY



LEGENDA

- ist — istniejący słup - pkt. zasilania projektowanego oświetlenia iluminacyjnego
- projektowany kabel YKY 3x6mm2 sieci iluminacji (na całej długości w rurze ochronnej fi50)
- projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18
- projektowana opraw adoziemna, asymetryczna LED oświetlenia iluminacyjnego
- (35 m) / (29 m) — długość kabla zasilającego pomiędzy dwoma punktami świetlnymi
- długość wykopu
- 10A — projektowane złącze bezpiecznikowe np. IZK z wkładką bezpiecznikową 10A w słupie nr U8.2

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem,
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych, ZUD i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

PROKADIA
Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 6393036266, Regon: 240662078
prokadia@prokadia.pl

OBIEKT: SIEĆ OŚWIETLENIA ILUMINACYJNEGO		PROJEKTOWAŁ: br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU: *BUDOWA PODŚWIETLENIA MURALI PRZY ALEI ZWYCIĘSTWA w TCZEWIE*			
RYSUNEK: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA			
INWESTOR	Gmina Miejska Tczew, Plac Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew		
LOKALIZACJA	Tczew, Al. Zwycięstwa 1-4, działka nr: 247/2, 248/15		
SKALA: -----	DATA: 11.2022	NR RYSUNKU: E-03	