

Budowa hali typu namiotowego nad istniejącym lodowiskiem/kortem tenisowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.

1.MOSIR.TP.BN.RB.2021

Reda, 23.08.2021 r.

W związku z wniesieniem przez Wykonawcę zapytań związanych z Specyfikacją Warunków Zamówienia w postępowaniu nr 1.MOSIR.TP.BN.RB.2021, Dyrektor MOSIR w Redzie udziela odpowiedzi na zadane zapytanie:

Pytanie 1

Projekt zakłada spawanie poszczególnych elementów konstrukcji hali. Czy dopuszczają Państwo możliwość skręcania elementów za pomocą śrub?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza skręcanie elementów śrubami – przy założeniu uzyskania odpowiedniej sztywności takiego węzła.

DYREKTOR MOSiR
mgr Jerzy Conradi