

## Załącznik nr 1

### 1.1.2 Podstawowe wymagania dla instalacji technologicznej.

Dla układów technologicznych C.W.U. o mocy cieplnej modułu powyżej 30 kW, w celu prawidłowej stabilizacji temperatury wyjściowej wymagane jest odpowiednie wpięcie w instalacji wodnej zaworu mieszania ozn. R302.

Prawidłowe miejsce wpięcia odczepu do zaworu mieszania powinno znajdować się na tłoczeniu pompy cyrkulacyjnej ozn P302 bezpośrednio za zaworem zwrotnym.

Powyższe wymagania przedstawiono na obrazie poniżej:

