

Bełchatów, dnia 22.12.2023 r.

WI.272.8.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pod nazwą: „WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU ORAZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE” - II postępowanie

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania jw.

**Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
18.12.2023 r. i 20.12.2023 r.:**

1. W projekcie podano parametry konkretnego panelu co w znaczący sposób obniża konkurencyjność postępowania. Prosimy o podanie minimalnych wymagań dla paneli fotowoltaicznych.

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że wskazana w dokumentacji moc jednostkowa modułu PV równa 570 KW jest mocą minimalną, a Wykonawca może zaproponować moduły o podobnej lub wyższej mocy jednostkowej. Zmiany będą musiały każdorazowo zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazana w dokumentacji moc jednostkowa modułu PV jest mocą minimalną, a Wykonawca może zaproponować moduły o podobnej lub wyższej mocy jednostkowej.

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, że wskazana w dokumentacji moc jednostkowa modułu PV jest mocą minimalną, a Wykonawca może zaproponować moduły o podobnej lub wyższej mocy jednostkowej. Zamawiający informuje, że ewentualne zmiany mocy paneli mogą pociągać za sobą potrzebę ponownych obliczeń nośności dachu, doboru konstrukcji pod panele oraz urządzeń

takich jak falownik. Zmiany będą musiały każdorazowo zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

3. Proszę o wskazanie tolerancji mocy instalacji PV

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 3

Zamawiający w odpowiedzi na pyt. 1 wyjaśnił, że dopuszcza warunkowo zastosowanie paneli o mocy jednostkowej podobnej lub wyższej. Zamawiający nie określa przy tym tolerancji mocy dla instalacji PV, lecz każdorazowo będzie rozpatrywał ewentualne wnioski o zmianę w tym zakresie.