

RZ/3.5.434.24.2023

NTM

**Zarząd Dróg Miejskich
w Przemysłu**
Wpłynęło dn. 2023-08-16
L.dz. 45/10 Podpis *CP*

Zarząd Dróg Miejskich w Przemysłu
ul. J. Wybickiego 1
37-700 Przemysł

W odpowiedzi na pismo znak ZDM.NT10.413.11.2023 z dnia 18.07.2023 r. przekazanego przez Zarząd Zlewni w Przemysłu pismem znak RZ.ZPU.3.0155.64.2023 z dnia 26.07.2023 dot. oświetlenia trasy pieszej-spacerowej „Bulwary nad Sanem” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) - Nadzór Wodny w Przemysłu informuje, że:

- zgodnie z zaktualizowanymi i nowymi mapami zagrożenia powodziowego przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
- w związku z lokalizacją inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią projektowane słupy należy wykonać w technologii gwarantującej trwałość w warunkach przepływu wezbranych wód lub kry (uwzględniając zarówno konstrukcję słupów, rodzaj fundamentu jak i głębokość jego posadowienia);
- ponadto informujemy, że PGW WP nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody w inwestycji spowodowane wpływem wezbranych wód lub kry. Wszelkie szkody Inwestor usunie we własnym zakresie i na własny koszt;
- zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1) ppk. b) ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne;
- dodatkowo informujemy, że przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, należy zawrzeć umowę dzierżawy na zasadach określonych w ww. ustawie, na działki przez, które przebiega przedmiotowa inwestycja i które stanowią własność Skarbu Państwa w stosunku, do których PGW WP wykonuje prawa właścicielskie.

**Kierownik
Nadzoru Wodnego**
Łózeł Sanowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. PGW WP Zarząd Zlewni w Przemysłu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemysł,
3. A/a SP.