

Mińsk Mazowiecki, 13.09.2022 r.

WI.27133.2022

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pn. „Remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego.”

1. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Pytanie i odpowiedź

Pytanie I

„Dzień dobry, Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nawierzchni polipropylenowej zamiast poliuretanowej? Montaż nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie asfaltobetonowej może spowodować odparzenie nawierzchni (odspojenie), w związku z przepuszczaniem wody na istniejącą niewyprofilowaną podbudowę. Gromadząca się woda pod nawierzchnią może doprowadzić do odwarstwienia nawierzchni od podbudowy. W związku z tym proponujemy zastosowanie nawierzchni polipropylenowej na macie gumowej o gr. 4mm. Rozwiązanie powyższe sprawi, że nadmiar wody opadowej na nierównościach asfaltobetonowych może zostać odparowany, a sama nawierzchnia nie reaguje na nadmiar wody. Technologia modułowa jest odporna na wszelkiego rodzaju pęknięcia w istniejącym asfaltobetonie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie nawierzchni polipropylenowej zamiast poliuretanowej.