



ZP.271.31.2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „**Rozbudowa infrastruktury drogowej**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

### Pytanie 1:

1. W charakterystyce ogólnej do przedmiaru robót oraz w opisie technicznym Projektu budowlanego przyczółki żelbetowe posadowione są na palach z rur stalowych fi 508/10 mm. W przedmiarze robót (poz. 11) i na rysunkach jest mowa o palach z rur fi 406/10mm. Z jakich rur stalowych należy wykonać pale?
2. Poz. Przedmiaru 27 – barieroporęcze na obiektach i skrzydłach – brak parametrów dla tych barieroporęczy.

**Odp.: Ad.1 Należy wykonać pale z rur o parametrach Ø406/10.**

**Ad.2 Parametry barieroporęczy - H2W2B.**

### Pytanie 2:

Przedmiary 1.6 Budowa kanalizacji deszczowej (pozycje od 24 do 34) obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej.

W załączonej dokumentacji brak projektu na kanalizację deszczową.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje wykonania kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód opadowych należy wykonać do projektowanych rowów odparowujących.**

### Pytanie 3:

W ogłoszeniu o zamówieniu pkt 6.4.1 Zamawiający określił wadium w wysokości: 24 000,00 zł. Natomiast w pkt. XVI 1 SWZ wskazano wadium w wysokości: 27 000,00 zł .

Prosimy o ujednoczenie wysokości wadium.

**Odp.: Zamawiający informuje, że prawidłowa wysokość wadium została określona w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. 24 000 zł.**

**Zamawiający załącza zmienioną Specyfikację Warunków Zamówienia w tym zakresie.**