

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA
data wpływu: 03-01-2023
nr wpływu: 1009/2023
ilość załączników:
Toruń, dnia 03 grudnia 2022 r.

P. Dy. S. Fifielski
DYREKTOR WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski 03. 01. 2023

P. Wic. S. Fifielski
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Sebastian Fifielski 03. 01. 2023

P. Dy. S. Fifielski
KIEROWNIA REFERATU

WZ.52840.498.2022.2.JK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), w związku z § 13 ust. 4 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) **Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,**

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 16 listopada 2022 r. Pana Sebastiana Fifielskiego – Zastępcy Wydziału Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy działającego na podstawie pełnomocnictwa Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Michała Sztybel, Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz oraz Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla adaptacji i zmiany sposobu użytkowania Centrum Pomocy dla Bezdomnych Matek z dziećmi na budynek internatu przy ul. Polanka 9, 85-130 Bydgoszcz, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego Pana Wiesława Dokowskiego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Leszka Bonieckiego, w zakresie braku spełnienia wymagań dotyczących wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowej ze względu na:

- usytuowanie hydrantu H1 w odległości 4,3 m od ściany chronionego budynku, przy wymaganej odległości co najmniej 5 m;
- występowanie stałych elementów zagospodarowania terenu pomiędzy drogą pożarową a ścianami budynku od strony ul. Swarzewskiej (drzewo i lampa uliczna) oraz ul. Polanka (drzewa) o wysokości przekraczającej 3 m, które ograniczają dostęp do elewacji budynku w przypadku prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

postanawia

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają to wymagania przepisów § 12 ust. 2 i § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez:

- zapewnienie możliwości użycia istniejących hydrantów zewnętrznych na miejskiej sieci wodociągowej, zlokalizowanych w odległości ok. 4,3 m i 16,77 m od przedmiotowego budynku,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i treścią przedmiotowej instrukcji;
- zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich kondygnacjach w budynku zapewniającego doświetlenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych o natężenia min 5 lux, natomiast w obrębie urządzeń przeciwpożarowych 10 lux;
- dostosowanie istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru do przewidywanej zmiany aranżacji i funkcji poszczególnych pomieszczeń w budynku;
- zapewnienie drogi pożarowej do obiektu, poprzez dostęp do jego obwodu zewnętrznego na poziomie 72%;
- wyposażenie każdego z pokoi internatu w graficzny plan danej kondygnacji oraz ujęcie w nim informacji o zasadach postępowania na wypadek powstania pożaru.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) odstępuje się od uzasadnienia, gdyż niniejsze postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony.

Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określają to wymagania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej wyłącznie dla przypadków w nim wymienionych.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana dla przedmiotowego obiektu w październiku 2022 r. stanowi integralną część niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia na podstawie art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.

Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.).



Załącznik:

Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla adaptacji i zmiany sposobu użytkowania Centrum Pomocy dla Bezdomnych Matek z dziećmi na budynek internatu przy ul. Polanka 9, 85-130 Bydgoszcz.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
2. Aa.

Do wiadomości:

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy
ul. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz

