



LEGENDA			
	OL 12B	RENO SQ INDIRECT 230V LED 3W IP65 3000K	
	OL 12B	OLEVEONF 12 B 4000-840 ET PC 28W	
	SI G8	SIELLA G8 M73 PW 28-44/4ML-8MC ETDD 35W	
	LI G2	LIMARO G2 WD2 2000 840ET IP65 23W	
	AKR	ILDK423SC opt. R + ILDE-oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienną optyką - optyka symetryczna szeroka, 2.8 W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, praca w trybie awaryjnym	
	AKRSp	ILDK423SC opt. R + ILDE-oprawa awaryjna 3h, dostropowa, z wymienną optyką - optyka symetryczna szeroka, 2.8 W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, praca w trybie awaryjnym	
	ZW2	ZAW013SC-COOL-oprawa awaryjna 3h, zewnętrzna - oświetlenie wyjścia, montaż naścienny 4.6W, metalowa obudowa, LED, autotest, IP65, zakres temp. -25 °C / +40 °C, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4	
	EWK	KMUK403SC-oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwustronna, montaż nastropowy / naścienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 3.2W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.	
	KMB	KMB013SC-oprawa awaryjna, z przyręcznym kloszem, 3h, montaż uniwersalny 4.6W, LED, autotest, tryb sieciowo-awaryjny / awaryjny, zakres temp. -10 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4	
		Łącznik oświetlenia jednobiegunowy IP20	
		Łącznik oświetlenia świecznikowy IP20	
		Łącznik oświetlenia schodowy IP20	
		Czujka ruchu i obecności PIR 360	
		Wypust kablowy 230V zakończony puszką elektryczną podtynkową	
<div><div><b>Kostka &amp; Kurka</b> ARCHITEKCI</div><div>Kostka &amp; Kurka Architekci Spółka z o.o. 61-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 45</div></div>			
INWESTYCJA :		Modernizacja oświetlenia w sali nr 35 im. Józefa Janickiego, Uniwersytet Przyrodniczy, Wydz. Nauk o Żywności i Żywności, ul. Wojska Polskiego 31/33, 60-637 Poznań, dz. ew. 57/2, 58	
TEMAT :		RZUT PROJEKTOWANEGO SUFITU WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI	
Projektował:		arch. Piotr Kostka	upr. nr 152/87/Pw
Opracował:			
Opracował:			
Opracował:			
Sprawdził:		arch. Hanna Kurka	upr. nr 366/94/Pw
Branża / Drg.Classe		Nr rysunku	
Data/dato		Skala/Scale	Revizja
03.2024		1:50	A04
		Faza	PT