



Rybnik, dnia 7 marca 2024 r.

DZp.380.3.14.2024.DPr.121

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Modernizacja pomieszczeń budynku nr XXXIII z przeznaczeniem na nowoczesną terapię dedykowaną głównie pacjentom z tzw. podwójną diagnozą”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI NR 3 SWZ Z DNIA 07.03.2024 r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Branża elektryczna. W przedmiarze w poz. 98 i 99 są obmiary zerowe. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys
(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)