



NR Długość:	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DPIS Długość:	GN.W.T. 2x2P+N/16/z 2stara. KOMP.	GN.W.T. 2x2P+N/16/z 2stara. KOMP.	GN.W.T. 2x2P+N/16/z 2stara. KOMP.	GN.W.T. 2x2P+N/16/z 2stara. KOMP.	GN.W.T. 2x2P+N/16/z 2stara. KOMP.	GN.W.T. 2x2P+N/16/z 2stara. KOMP.	GN.W.T. 2x2P+N/16/z Dgólne	GN.W.T. 2x2P+N/16/z Dgólne	GN.W.T. 2x2P+N/16/z Dgólne	GN.W.T. 2x2P+N/16/z Dgólne	GN.W.T. 2x2P+N/16/z Dgólne	GN.W.T. 2x2P+N/16/z Dgólne
Pz= [kW]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
KABtzw	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

## Rozdzielnica RP

### Rozdzielnica ON 68-2,5

Dane techniczne:

Uni 500 V

Inc 63 A

IP-30

Lakierowana kolor biały RAL 9016

Wszystkie typy dostępne z zamkiem patentowym

Wyposażenie:

4 euroszyny TH-35

miejsce na 5x20=100 zabezpieczeń typu S,

listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm<sup>2</sup> + 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>)

drzwiczki pełne zamykane na zamek patentow

Pracownia Projektowa  
"KONSTRUKTOR" siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice  
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	Rafał Czechowicz	UAN.VI-F/3/227/87	Date:	03.2016r.
Asystent:		DOS/IE/1495/01	Stadium:	PB
Temat:	TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH UL. NOWA KOLONIA 9, 58-320 WALIM		Skala:	
Inwestor:	STAROSTWO POWATOWE W WĄBRZYCHU Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 WĄBRZYCH		Nr. rys.:	E2
Typ rys.:	SCHEMAT 1-bieg, zasilanie budynku. Tablica PWR , RP			

Zastrzego się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję, niniejszy nie może być w całości lub w części przesyłany, udostępniany lub rozpowszechniany w inny sposób.