


SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO W STUDNI WODOMIERZOWEJ



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Spółka z o.o.
39-120 Sędziszów Mip., ul. 3 Maja 11
tel. (17) 2216684, 2216769, fax (17) 2216633
NIP 818-00-02-067, REGON 690511170
NRB: 89124026691111000038253346

26.10.2022r.
akceptuję przedstawiony
sposób montażu instalacji DN20

Z-ca kierownika
Sekcji wodociągów
mgr inż. Tomasz Opulski

Elementy węzła W1	
1	Opaska.
2	Zamek kłowy
3	Wodociąg wo90

Elementy węzła Z	
1	Rura PE HD SDR 11 PN 16 DN 63
2	Zasuwa miękouszczelniona DN63 do rur PE
3	Obudowa teleskopowa do zasuw
4	Skrzynka uliczna
5	Płytki odbojowa 50x50x15 cm

Elementy węzła W2	
1	Rura PE HD SDR 11 PN 16 DN 63
2	Kolano DN 63 <90° elektrooporowe
3	Mufa redukcyjna DN63/40 elektrooporowa

Elementy węzła W3	
1	Rurociąg przyłącza- rury PE HD100 SDR 17 DN 40
2	Tuleja ochronna- PVC 90
3	Ściana fundamentowa

Elementy węzła wodomierzowego	
1	Zawór kulowy przelotowy VALVEX Ø25
2	Króciec regulacyjny
3	Wodomierz JS-4,0 Ø20, (temp do 30°C)
4	Zawór kulowy Ø20
5	Zawór antyskażeniowy EA 251
6	Króciec przyłączeniowy do instalacji
7	Konsola węzła wodomierzowego

 BIURO TECHNICZNO - INŻYNIERSKIE mgr inż. Piotr Bielecki 37-100 Łańcut, ul. 29 Listopada 1		RYS.4.
Nazwa: „Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla zadania pn.: Budowa przyłącza wodociągowego do leśniczówki Leśnictwa Czarna” Adres: Czarna Sędziszowska, dz. nr 3725, 3722, 907/4, 12/3, 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3717, 3716. Przedmiot: Rysunki szczegółowe charakterystycznych punktów przyłącza wody do Leśniczówki Leśnictwa Czarna Sędziszowska.		Data 09. 2022
Projektował: mgr inż. Piotr Bielecki Specjalność: instalacje i sieci sanitarne Nr upr: PDK/0303/POOS/17		Skala:
Podpis:		