

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA I URZĄDZAŃ MEDYCZNYCH + WYTYCZNE BRANŻOWE,

WYTYCZNE OGÓLNE:

GNIAZDA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
w tym zakresie należy zlokalizować: - zasilania urządzeń medycznych oraz użytkowych, z pominięciem urządzeń zasilanych z jednostek zasilania medycznego, - gniazda w formie i ilości wskazanych na odpowiednich rysunkach technologicznych, architektonicznych i bazowych, - gniazda nie wskazane na w/w rysunkach w formie i ilości wynikającej z funkcji poszczególnych poniszczzeń, - gniazda, tak zwane gospodarcze/porządkowe/ogólnego stosowania nie wskazane na w/w rysunkach w formie i ilości zwyczajowej oraz w zależności od funkcji poszczególnych poniszczzeń, - innej konieczne nie wskazane pożywać,

OŚWIETLENIE STREF KOMUNIKACYJNYCH (hole, poczekalnie, korytarze itp.):
- ogólne (główne): sufitowe, oprawy LED,
OŚWIETLENIE SALE CHORYCH:
- ogólne (główne): sufitowe, oprawy LED,

SYSTEM BEZPRZEWODOWEGO PRZYWOŁYWANIA OSÓB:
obszar objęty realizacją należy wyposażyć w odpowiednią ilość urządzeń, która zapewni przywołanie co najmniej 12 osób w formie pagera (zegarka), projektowany systemy musi zapewnić możliwość przyzywania personelu medycznego przebywającego na terenie Szpitala,

(WSPP) WEWNĘTRZNY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PACJENTA (zintegrowany z jednostkami zasilania medycznego):
- panel nadłóżkowy z manipulator wezwzań, - manipulator wezwzań pomieszczenia higieniczno-sanitarne (sufitowy), - salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego, - wyświetlacz LED dyżurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),

(SCNP) SYSTEM CENTRALNEGO NADZORU NAD PARAMETRAMI ŻYCIOWYMI PACJENTÓW W ZAKRESIE: KARDIOMONITORÓW, to jest:
- (SCNP SC) stanowisko centralne nadzoru nad parametrami życiowymi pacjentów, - (SCNPKMS) kardiomonitorry stanowiskowe,

(VF) ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONOWY w tym kontrola dostępu:
- natynkowy panel zewnętrzny z szerokokątnym obiektywem zintegrowany systemowo z kontrolą dostępu w postaci: ściśle zarachowanych kart magnetycznych oraz klawiaturą numeryczną, - natynkowy panel zewnętrzny zintegrowany systemowo z kontrolą dostępu w postaci: ściśle zarachowanych kart magnetycznych oraz klawiaturą numeryczną, - panel monitor wewnętrzny stacjonarny z słuchawką zintegrowany systemowo z kontrolą dostępu, z funkcją zwalniania elektrozamka drzwi, (lokalizacja zgodnie z projektem),

(CCTV) SYSTEM MONITORINGU:
- kamery w obszarach: wejście główne na SOR oraz wszystkie wejścia wewnętrzne do innych obszarów szpitala w tym podjazd dla karet, korytarze oraz OBSZAR REJESTRACJI I PRZYJĘĆ, OBSZAR OBSERWACJI, KRÓTKOTRWAŁEJ IZOLACJI PACJENTA, OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY, OBSZAR WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII, - nadzór w obszarach: DYŻURKA + POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONEL PIELĘGNIARSKI dedykowany komputer i minimum 2 monitory oraz 2 kolejne zlokalizowane w pomieszczeniu PUNKT PIELĘGNIARSKI OBSERWACYJNY,

REALIZACJA W 2024 R
0001

OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY					
jednostka zasilania medycznego – ścienna, dostosowana do systemu przywoławczego,	2	-	-	-	-
lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa, jednoczaszowa, jednoramienna, dwuprzegubowa,	2	-	-	-	-
infrastruktura techniczna umożliwiająca podłączenie kolejnych kardiomonitorów stanowiskowych nie wchodzących w zakres inwestycji,	2	-	-	-	w zakresie inwestycji należy zbudować infrastrukturę techniczną w celu obsługi urządzeń w ramach wskazanego systemu,
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S:±25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 120 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podłezowmywakowa drzwi uchylne, druga: szafka z szufladami z	1	-	-	-	-

zamkami ryglującymi drzwi, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażony w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,					
szafki górne medycznych, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0002

OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ SALA ZABIEGOWA					
jednostka zasilania medycznego – ścienna, dostosowana do systemu przywoławczego,	1	-	-	-	-
lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa, dwuczaszowa, dwuramienna, dwuprzegubowa,	1	-	-	-	-
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 120 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewozmywakowa drzwi uchylne, druga: szafka z szufladami z zamkami ryglującymi drzwi, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażony w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
szafki górne medycznych, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
krzesło poliuretanowe robocze z oparciem, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, obrotowe, 5 skrętnych kótek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm	1	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z drukarką laserową A4, zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0003

OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ SALA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH					
jednostka zasilania medycznego – ścienna, dostosowana do systemu przywoławczego,	1	-	-	-	-
stół medyczny metalowy do wykonywania longiet gipsowych, stół z jedną komorą z osadnikami gipsu umieszczoną po lewej stronie stołu, o wymiarach zewnętrznych: ok. (dł. x szer. x wys.) w mm: 1615x720x880 mm (+/- 10 mm), wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego,	1	-	-	-	-

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,					
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 120 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, dwie: szafka z szufladami z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
szafki górne medycznych, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
krzesło poliuretanowe robocze z oparciem, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm	1	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z drukarką laserową A4, zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0004

GABINETY SEGREGACJI MEDYCZNEJ					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 120 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewozmywakowa drzwi uchylne, druga: szafka z szufladami z zamkami ryglującymi drzwi, wyposażony w zlewozmywak jednodomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażony w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przyłączy standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
szafki górne medycznych, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
krzesło biurowe tapicerowane, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak, konstrukcja oraz materiał obicia umożliwiający okresową dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm,	1	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z drukarką laserową A4, zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną					

o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					
--	--	--	--	--	--

0005

DYŻURKA LEKARSKA					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
ciąg szaf kuchenny o długości łącznej ok. 120 cm, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewozmywakowa drzwi uchylne, druga: zabudowa do chłodziarko-zamrażarki, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
szafki górne medyczne, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm,	1	-	-	-	-
chłodziarko-zamrażarka, podblatowa, do zabudowy	1	550/590/ 820	0,09	230V, 50Hz	-
kuchenka mikrofalowa, do zabudowy w szafce wiszącej, pojemność: ok. 20 l, średnica talerza obrotowego: ok. 245 mm,	1	500/360/ 320	1,20	230V, 50Hz	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
szafki biurowe wiszące – 2 szt. wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 40 cm, wysokość 40 cm, uwaga: wysokość montażu określić po zakupie sprzętu komputerowego,	1	-	-	-	-
krzesło biurowe tapicerowane, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak konstrukcja oraz materiał obicia umożliwiające okresową dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm,	1	-	-	-	-
szafa garderobiana, wolnostojąca, dostosowana do montażu w zestawach, konstrukcja oraz materiał umożliwiające okresową dezynfekcję, wymiary (+/-5cm): szerokość ok. 40 cm, głębokość ok. 50 cm, wysokość ok. 180 cm, min. 1 półka, wieszak na ubrania, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi, zamknięcie: zamek kluczowy z jednopunktowym ryglowaniem, albo przystosowana do zamknięcia kłódką indywidualną,	2	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym laserowym A4, (drukarka, kopiarka, skaner), zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	1	-	-	-	-
roleta okienna, wewnętrzne, zintegrowana z konstrukcją stolarki okiennej, w kolorze zbliżonym do stolarki okiennej, typ materiału: przysłaniający, odporny na promieniowanie UV, na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0006

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,	1	-	-	-	-

wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,					
zestaw do WC, w tym: pojemnik na papier toaletowy, szczotka do WC, wisząca,	1	-	-	-	-
miska ustępowa, wisząca, L: max 550 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
zestaw higieniczny, w tym: poręcz prosta, długość 30 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, półka prysznicowa na przybory toaletowe, wisząca, ażurowa, wymiary (+/- 5cm): 400x150 mm,	1	-	-	-	-
brodzik prysznicowy 900x900 mm, z stelażem systemowym mocowania, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia, wyposażona w baterię prysznicową standardową na ciepłą i zimną wodę, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
drzwi prysznicowe systemowe, uchylne, szklone: szkłem bezpiecznym, o wymiarach: ok 900/1900 mm	1	-	-	-	-
wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej)	1	-	-	-	-

00K1

KORYTARZ					
dozownik środka dezynfekcyjnego,	1	-	-	-	-

0007

REJESTRACJA					
krzesło biurowe tapicerowane, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak konstrukcja oraz materiał obicia umożliwiający okresową dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm,	2	-	-	-	-
regał biurowy, min. 5 półek, konstrukcja oraz materiał umożliwiający okresową dezynfekcję, wymiary (+/- 5cm): szerokość ok. 60 cm, głębokość ok. 30 cm, wysokość ok. 180 cm, zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem ryglującym drzwi,	2	-	-	-	-
biurko ciąg blatu recepcyjnego dla jednego stanowiska komputerowego, wymiary (+/- 5cm): blat zasadniczy - szerokość ok. 260 cm, głębokość ok. 60 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy – 1 szt., pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
krzesło biurowe tapicerowane, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak konstrukcja oraz materiał obicia umożliwiający okresową dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm,	2	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym laserowym A4, (drukarka, kopiarka, skaner), zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z drukarką laserową A4, zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	1	-	-	-	-

0008

GABINET BADAŃ LEKARSKICH					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-

umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 120 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewomywakowa drzwi uchylne, druga: szafka z szufladami z zamkami ryglującymi drzwi, wyposażony w zlewomywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażony w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
szafki górne medycznych, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
krzesło biurowe tapicerowane, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak konstrukcja oraz materiał obicia umożliwiający okresową dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm,	1	-	-	-	-
regał biurowy, min. 5 półek, konstrukcja oraz materiał umożliwiający okresową dezynfekcję, wymiary (+/- 5cm): szerokość ok. 60 cm, głębokość ok. 30 cm, wysokość ok. 180 cm, zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem ryglującym drzwi,	3	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym laserowym A4, (drukarka, kopiarka, skaner), zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0009

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE WYPOSAŻONE DODATKOWO W NATRYSK I WÓZEK-WANNĘ, PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
zestaw dezynfekcyjny osób niepełnosprawnych, w tym: dozownik mydła w płynie, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, dozownik środka dezynfekcyjnego, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro w uchwytach do lustra uchylnego, dla osób niepełnosprawnych, poręcz prosta, długość 30 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,	1	-	-	-	-
umywalka dla niepełnosprawnych, o wymiarach: ok. 650/560 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, z armaturą dla osób niepełnosprawnych, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	-
zestaw WC osób niepełnosprawnych, w tym: pojemnik na papier toaletowy, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, mocowany do poręczy dla osób niepełnosprawnych, szczotka do WC, wisząca, poręcz wc ścienna łukowa, długość ok. 60 cm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz wc ścienna łukowa uchylna, długość 60 cm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,	1	-	-	-	-
miska ustępowa dla niepełnosprawnych, lejowa, deska sedesowa/siedzisko dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, z armaturą dla osób niepełnosprawnych, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	-
zestaw higieniczny osób niepełnosprawnych, w tym:	1	-	-	-	-

poręcz prosta, długość 30 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym, kierunek prawa/lewa zgodnie z lokalizacją, wymiar: ok. 600x1100 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, siedzisko prysznicowe, uchylne bez oparcia, montaż naścienny, wymiar: ok. 405x350 mm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,					
brodzik prysznicowy o wymiarach: ok. 900/1000 mm, ukształtowany w spadku w warstwach posadzkowych, o warstwie wykończonej wskazanej w wytycznych dla pomieszczeń, powierzchnia antypoślizgowa, w poziomie posadzki, bezprogowo, (z systemową kształtką antywyplywową), wpust podłogowy, z rusztem kratowym, przeciwpoślizgowym, ze stali nierdzewnej, z kolnierzem i nasadą dopasowanym odpowiednio do zastosowanej izolacji przeciwwodnej oraz warstwy wykończeniowej posadzki, wyposażona w baterię prysznicową standardową na ciepłą i zimną wodę, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
systemowy parawan podwieszony (wodoodporny), parawan dwustronny schodzący się na łuku giętym, płaszczyna i dolana krawędź parawanu kończąca się przed kształtką antywyplywową brodzika (zapobieganie spływaniu kropli poza płaszczyznę brodzika prysznicowego): konstrukcja podwieszana dostosowana do projektowanego: stropu właściwego oraz stropu podwieszanego, wysokość wieszaków dostosowana do wysokości pomieszczenia, konstrukcja: aluminium, w kolorze białym, kształt: „L”, równoramienny, z systemowym łukiem giętym, ślizgacze z agrafką: nylon, wysokość dostosowana do wysokości pomieszczenia w świetle, długość: łącznie oba boki około 190 cm,	1	-	-	-	-
wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej)	1	-	-	-	-
zawór z złączką do węża, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	-
wpust podłogowy, z rusztem kratowym, przeciwpoślizgowym, ze stali nierdzewnej, z kolnierzem i nasadą dopasowanym odpowiednio do zastosowanej izolacji przeciwwodnej oraz warstwy wykończeniowej posadzki, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	-

0010

STANOWISKO DEKONTAMINACJI					
zestaw dezynfekcyjny osób niepełnosprawnych, w tym: dozownik mydła w płynie, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, dozownik środka dezynfekcyjnego, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro w uchwytach do lustra uchylnego, dla osób niepełnosprawnych, poręcz prosta, długość 30 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,	1	-	-	-	-
umywalka dla niepełnosprawnych, o wymiarach: ok. 650/560 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, z armaturą dla osób niepełnosprawnych, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	-
zestaw WC osób niepełnosprawnych, w tym: pojemnik na papier toaletowy, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, mocowany do poręczy dla osób niepełnosprawnych, szczotka do WC, wisząca, poręcz wc ścienna łukowa, długość ok. 60 cm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz wc ścienna łukowa uchylna, długość 60 cm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,	1	-	-	-	-
miska ustępowa dla niepełnosprawnych, lejowa, deska sedesowa/siedzisko dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, z armaturą dla osób niepełnosprawnych, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	-
zestaw higieniczny osób niepełnosprawnych, w tym: poręcz prosta, długość 30 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym, kierunek prawa/lewa zgodnie z lokalizacją, wymiar: ok. 600x1100 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, siedzisko prysznicowe, uchylne bez oparcia, montaż naścienny, wymiar: ok. 405x350 mm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem	1	-	-	-	-

systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,					
brodzik prysznicowy o wymiarach: ok. 900/1000 mm, ukształtowany w spadku w warstwach posadzkowych, o warstwie wykończonej wskazanej w wytycznych dla pomieszczeń, powierzchnia antypoślizgowa, w poziomie posadzki, bezprogowo, (z systemową kształtką antywypływową), wpust podłogowy, z rusztem kratowym, przeciwpoślizgowym, ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i nasadą dopasowanym odpowiednio do zastosowanej izolacji przeciwwodnej oraz warstwy wykończeniowej posadzki, wyposażona w baterię prysznicową standardową na ciepłą i zimną wodę, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia,	1	-	-	-	-
systemowy parawan podwieszony (wodoodporny), parawan dwustronny schodzący się na łuku giętym, płaszczyzna i dolana krawędź parawanu kończąca się przed kształtką antywypływową brodzika (zapobieganie spływaniu kropli poza płaszczyznę brodzika prysznicowego): konstrukcja podwieszana dostosowana do projektowanego: stropu właściwego oraz stropu podwieszanego, wysokość wiszaków dostosowana do wysokości pomieszczenia, konstrukcja: aluminium, w kolorze białym, kształt: „L”, równoramienny, z systemowym łukiem giętym, ślizgacze z agrafką: nylon, wysokość dostosowana do wysokości pomieszczenia w świetle, długość: łącznie oba boki około 190 cm,	1	-	-	-	-
wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej)	1	-	-	-	-
zawór z złączką do węża, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia	1	-	-	-	-
wpust podłogowy, z rusztem kratowym, przeciwpoślizgowym, ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i nasadą dopasowanym odpowiednio do zastosowanej izolacji przeciwwodnej oraz warstwy wykończeniowej posadzki, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0011

RATOWNICTWO MEDYCZNE MAGAZYN RATOWNICTWO MEDYCZNE					
regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej z półkami pełnymi, konstrukcja oraz materiał umożliwiający okresową dezynfekcję, wymiary (+/-2cm): szerokość ok. 90 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 200 cm, wykonanie stal nierdzewna, konstrukcja z profili zamkniętych, regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm,	5	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

00K2

PRZEDSIONEK					
-	-	-	-	-	-

00K3

KORYTARZ/POCZEKALNIA					
dozownik środka dezynfekcyjnego,	1	-	-	-	-
krzesło typu ISO, bez podłokietników, na nogach metalowych, oparcie i siedzisko plastikowe (twarde), konstrukcja oraz materiał umożliwiający okresową dezynfekcję, z możliwością skręcania w zestawie,	11	-	-	-	-

00K4

PODJAZD KARETEK					
-	-	-	-	-	-

WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIA MEDYCZNE RUCHOME BEZ WSKAZANIA KONKRETYCH OBSZARÓW/POMIESZCZEŃ					
taboret obrotowy zabiegowy, regulowany, obrotowy, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, 4-5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak,	2	-	-	-	-

Wózek medyczny zabiegowy, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażenie wóza: 1xblat w formie wyjmowanej tacy z szufladą, 2xkuweta, 2xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, 1xkosz na odpady, 1xpoj. na zużyte igły, 1xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron	1	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

REALIZACJA W 2025 R

0012

OBSZAR OBSERWACJI					
jednostka zasilania medycznego – sufitowa, dostosowana do systemu przywoławczego,	5	-	-	-	-
jednostka zasilania medycznego – ścienna, dostosowana do systemu przywoławczego,	1	-	-	-	-
kardiomonytory stanowiskowe, są objęte przedmiotem inwestycji,	3	-	-	-	w zakresie inwestycji należy zbudować infrastrukturę techniczną w celu obsługi urządzeń w ramach wskazanego systemu,
infrastruktura techniczna umożliwiająca podłączenie kolejnych kardiomonitorów stanowiskowych nie wchodzących w zakres inwestycji,	3	-	-	-	w zakresie inwestycji należy zbudować infrastrukturę techniczną w celu obsługi urządzeń w ramach wskazanego systemu,
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,					
systemowy parawan podwieszony POLIESTROWY: konstrukcja podwieszana dostosowana: stropu właściwego albo stropu podwieszanego, wysokość wieszaków dostosowana do wysokości pomieszczenia, konstrukcja: aluminium, w kolorze białym, kształt: prosty, ślizgacze z agrafką: nylon, wysokość dostosowana do wysokości pomieszczenia w świetle, długość: ok. 250 cm,	6	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przewodzenie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0013

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PACJENTA					
zestaw dezynfekcyjny osób niepełnosprawnych, w tym: dozownik mydła w płynie, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, dozownik środka dezynfekcyjnego, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro w uchwytach do lustra uchylnego, dla osób niepełnosprawnych, poręcz prosta, długość 30 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,	1	-	-	-	-
umywalka dla niepełnosprawnych, o wymiarach: ok. 650/560 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, z armaturą dla osób niepełnosprawnych, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	-
zestaw WC osób niepełnosprawnych, w tym: pojemnik na papier toaletowy, z osprzętem dla osób niepełnosprawnych, mocowany do poręczy dla osób niepełnosprawnych, szczotka do WC, wisząca, poręcz wc ścienna łukowa, długość ok. 60 cm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz wc ścienna łukowa uchylna, długość 60 cm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany,	1	-	-	-	-
miska ustępowa dla niepełnosprawnych, lejowa, deska sedesowa/siedzisko dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, z armaturą dla osób niepełnosprawnych, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do	1	-	-	-	-

odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia					
0014					
PUNKT PIELĘGNIARSKI OBSERWACYJNY + PRZYGOTOWAWCZY					
chłodziarka farmaceutyczna o pojemności 50l netto, nablatowa, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 51, głębokość ok. 56 cm, wysokość ok. 65 cm, zakres pracy temperatury +2°C do + 8°C, mikroprocesory regulator temperatury USB, kontrola temperatury oparta na pomiarach zbieranych z kilku czujników temperatury komory chłodziarki może być regulowana z dokładnością do 0,1°C alarmy za wysokiej i za niskiej temperatury, drzwi przeszklone, drzwi zamykane na klucz, wewnętrzne oświetlenie LED, wymuszony obieg powietrza,	2	-	0,09	230V, 50Hz	wykonać przyłącze LAN,
stanowisko centralne nadzoru nad parametrami życiowymi pacjentów,					
SEJF/METALOWA SZAFKA MEDYCZNA, dane techniczne: waga około 25 kg, blacha stalowa 0,8 mm, wymiary (+/- 5 cm): 50 x 42 x 103 cm, cokół około 81 mm, w środku szafki listwy zaczepowe pozwalające na regulowanie wysokości półki co około 25 mm, dwie przestrzenne metalowe półki, drzwi skrzydłowe od środka z profilem wzmacniającym, drzwi osadzone na wewnętrznych zawiasach, drzwi zamykane zamkiem kluczowym z pokrętkiem z trzy-punktowym systemem ryglowania, szafka posiada laminowany blat, w kolorze szarym, szafka wyposażona w stopki regulowane,	1	-	-	-	-
ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 180 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 180 cm, szafki dolne: o długości 3 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewozmywakowa drzwi uchylne, dwie: szafki z szufladami z zamkami ryglującymi drzwi, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażony w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia,	1	-	-	-	-
szafki górne medycznych, wiszące: o długości 3 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 300 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 300 cm, szafki dolne: o długości 5 x ok. 60 cm, każda szafka: szafka z szufladami z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia,	1	-	-	-	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	2	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
krzesło biurowe tapicerowane, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak konstrukcja oraz materiał obicia umożliwiające okresową dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm,	2	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z drukarką laserową A4, zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	2	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	2	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					
0015					
OBSZAR WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII					

jednostka zasilania medycznego – ścienna, dostosowana do systemu przywoławczego,	3	-	-	-	-
kardiomonitoring stanowiskowy, są objęte przedmiotem inwestycji,	3	-	-	-	w zakresie inwestycji należy zbudować infrastrukturę techniczną w celu obsługi urządzeń w ramach wskazanego systemu,
systemowy parawan podwieszony POLIESTROWY: konstrukcja podwieszana dostosowana: stropu właściwego albo stropu podwieszanego, wysokość wieszaków dostosowana do wysokości pomieszczenia, konstrukcja: aluminium, w kolorze białym, kształt: prosty, ślizgacze z agrafką: nylon, wysokość dostosowana do wysokości pomieszczenia w świetle, długość: ok. 250 cm,	3	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0016

POMIESZCZENIE KRÓTKOTRWAŁEJ IZOLACJI PACJENTA					
jednostka zasilania medycznego – ścienna, dostosowana do systemu przywoławczego,	1	-	-	-	-
infrastruktura techniczna umożliwiająca podłączenie kolejnych kardiomonitorów stanowiskowych nie wchodzących w zakres inwestycji,	2	-	-	-	w zakresie inwestycji należy zbudować infrastrukturę techniczną w celu obsługi urządzeń w ramach wskazanego systemu,
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0017

ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej)	2	-	-	-	-

0018

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
zestaw do WC, w tym: pojemnik na papier toaletowy, szczotka do WC, wisząca,	1	-	-	-	-
miska ustępowa, wisząca, L: max 550 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
zestaw higieniczny, w tym: poręcz prosta, długość 30 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, półka prysznicowa na przybory toaletowe, wisząca, ażurowa, wymiary (+/- 5cm): 400x150 mm,	1	-	-	-	-
brodzik prysznicowy o wymiarach: ok. 800/800 mm, ukształtowany w spadku w warstwach posadzkowych, o warstwie wykończonej wskazanej w wytycznych dla pomieszczeń, powierzchnia	1	-	-	-	-

antypoślizgowa, w poziomie posadzki, bezprogowo, (z systemową kształtką antywypływową), wpust podłogowy, z rusztem kratowym, przeciwpoślizgowym, ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i nasadą dopasowanym odpowiednio do zastosowanej izolacji przeciwwodnej oraz warstwy wykończeniowej posadzki, wyposażona w baterię prysznicową standardową na ciepłą i zimną wodę, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,					
systemowy parawan podwieszony (wodoodporny), parawan dwustronny schodzący się na łuku giętym, płaszczyna i dolna krawędź parawanu kończąca się przed kształtką antywypływową brodzika (zapobieganie spływaniu kropli poza płaszczyznę brodzika prysznicowego): konstrukcja podwieszana dostosowana do projektowanego: stropu właściwego oraz stropu podwieszanego, wysokość wieszaków dostosowana do wysokości pomieszczenia, konstrukcja: aluminium, w kolorze białym, kształt: „L”, równoramienny, z systemowym łukiem giętym, ślizgacze z agrafką: nylon, wysokość dostosowana do wysokości pomieszczenia w świetle, długość: łącznie oba boki około 170 cm,	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0019

GABINET BADAŃ LEKARSKICH					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 120 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafka dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewomywakowa drzwi uchylne, druga: szafka z szufladami z zamkami ryglującymi drzwi, wyposażony w zlewomywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażony w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
szafka górne medycznych, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi,	1	-	-	-	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
krzesło biurowe tapicerowane, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak konstrukcja oraz materiał obicia umożliwiające okresową dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm,	1	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z drukarką laserową A4, zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0020

DYŻURKA + POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONEL PIELĘGNIARSKI					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie,	1	-	-	-	-

dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,					
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
ciąg szaf kuchenny o długości łącznej ok. 120 cm, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewozmywakowa drzwi uchylne, druga: zabudowa do chłodziarko-zamrażarki, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
szafki górne medyczne, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm,	1	-	-	-	-
chłodziarko-zamrażarka, podblatowa, do zabudowy	1	550/590/820	0,09	230V, 50Hz	-
kuchenka mikrofalowa, do zabudowy w szafce wiszącej, pojemność: ok. 20 l, średnica talerza obrotowego: ok. 245 mm,	1	500/360/320	1,20	230V, 50Hz	-
biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm,	1	-	-	-	-
pomocnik biurowy pod stół, na kółkach skrętnych z obwolutą gumową (kauczukową), szuflady z zamkami ryglującymi drzwi, uwaga: wysokością dostosowana do wysokości biurka,	1	-	-	-	-
szafki biurowe wiszące – 2 szt. wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 40 cm, wysokość 40 cm, uwaga: wysokość montażu określić po zakupie sprzętu komputerowego,	1	-	-	-	-
krzesło biurowe tapicerowane, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak konstrukcja oraz materiał obicia umożliwiający okresową dezynfekcję, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm,	1	-	-	-	-
szafa garderobiana, wolnostojąca, dostosowana do montażu w zestawach, konstrukcja oraz materiał umożliwiający okresową dezynfekcję, wymiary (+/-5cm): szerokość ok. 40 cm, głębokość ok. 50 cm, wysokość ok. 180 cm, min. 1 półka, wieszak na ubrania, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi, zamknięcie: zamek kluczowy z jednopunktowym ryglowaniem, albo przystosowana do zamknięcia kłódką indywidualną,	4	-	-	-	-
jednostka komputerowa wraz z drukarką laserową A4, zgodnie z istniejącym oraz przewidywanym systemem informatycznym	1	-	-	-	-
telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym,	1	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przeprowadzanie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0021

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
zestaw do WC, w tym: pojemnik na papier toaletowy, szczotka do WC, wisząca,	1	-	-	-	-
miska ustępowa, wisząca, L: max 550 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-

zestaw higieniczny, w tym: poręcz prosta, długość 30 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, półka prysznicowa na przybory toaletowe, wisząca, ażurowa, wymiary (+/- 5cm): 400x150 mm,	1	-	-	-	-
brodzik prysznicowy 900x900 mm, z stelażem systemowym mocowania, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia, wyposażona w baterię prysznicową standardową na ciepłą i zimną wodę, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
drzwi prysznicowe systemowe, uchylne, szklone: szkłem bezpiecznym, o wymiarach: ok 900/1900 mm	1	-	-	-	-
wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej)	1	-	-	-	-

0022

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE PERSONELU					
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	2	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	2	-	-	-	-
zestaw do WC, w tym: pojemnik na papier toaletowy, szczotka do WC, wisząca,	1	-	-	-	-
miska ustępowa, wisząca, L: max 550 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-

0023

BRUDOWNIK					
MACERATOR przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.	-	-	-	-	uwaga: zakup urządzenia nie jest objęty inwestycją, w zakresie inwestycji należy wykonać przyłącza infrastrukturalne umożliwiające podłączenie urządzenia przez jednostkę serwisującą,
zestaw dezynfekcyjny, w tym: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką,	1	-	-	-	-
umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S: +/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
zestaw do WC, w tym: pojemnik na papier toaletowy, szczotka do WC, wisząca,	1	-	-	-	-
miska ustępowa, wisząca, L: max 550 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia,	1	-	-	-	-
zestaw gospodarczy metalowy (np. ze stali nierdzewnej), w tym: zlew gospodarczy (niski) ze stali nierdzewnej, z odchylaną kratą, wymiary (+/-5cm): szerokość ok. 60 cm, głębokość ok. 40 cm, wysokość ok. 25 cm + fartuch naścienny ok. 20 cm, z zintegrowaną szafką podzlewową tworzący jednocześnie stelaż mocujący, wykonanie stal nierdzewna, uwaga: wysokość górnej krawędzi całości zestawu zamontować 50 cm licząc do poziomu posadzki, dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l),	1	-	-	-	-
zawór z złączką do węża, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	uwag: wymaganie ponad standardowe, należy wykonać z podejściem ciepłej i zimnej wody,

wpuszczalnik podłogowy, z rusztem kratowym, przeciwpoślizgowym, ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i nasadą dopasowanym odpowiednio do zastosowanej izolacji przeciwwodnej oraz warstwy wykończeniowej posadzki, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystości pomieszczenia	1	-	-	-	-
wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej)	2	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przewodzenie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0024

MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ + WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH					
półka systemowa, nośność min. 40 kg, wymiary około: 1200(+/-5%)/450(+/-5%)	4	-	-	-	wys.: ok 120,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu
regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej z półkami pełnymi, konstrukcja oraz materiał umożliwiający okresową dezynfekcję, wymiary (+/-2cm): szerokość ok. 90 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 200 cm, wykonanie stal nierdzewna, konstrukcja z profili zamkniętych, regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm,	5	-	-	-	
gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 8szt. x 2 gniazda = 16 gniazd, wysokości: 80,0 cm, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu	-	-	-	-	-
gniazda elektryczne strefy ładowania sprzętu medycznego rozstaw gniazd co 60,0 cm w układzie podwójnym, ilość: 8szt.x2 gniazda= 16 gniazd, wysokości: 160,0 cm, nadblatowe, lokalizacja: strefa ładowania sprzętu	-	-	-	-	-
szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, typ materiału: odporna na promieniowanie UV, odporna na działania środków dezynfekcyjnych, odporna na przewodzenie cyklicznej/okresowej dezynfekcji, odporna na działania wilgoci, ilość i wymiary dostosować do istniejącej stolarki okiennej,					

0025

MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY					
regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej z półkami pełnymi, konstrukcja oraz materiał umożliwiający okresową dezynfekcję, wymiary (+/-2cm): szerokość ok. 90 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 200 cm, wykonanie stal nierdzewna, konstrukcja z profili zamkniętych, regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm,	4	-	-	-	-

0026

MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY + ODPADY					
kontener na odpady 120 l, materiał: tworzywo sztuczne, wyposażony w kółka jezdne,	3	-	-	-	-
Nowa lokalna szafa RACK	1	-	-	-	-

00K5

KORYTARZ					
dozownik środka dezynfekcyjnego,	2	-	-	-	-

UWAGA:

wszelkie dozowniki np.: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego itp. muszą odpowiadać co do funkcji i sposobu uzupełniania dozownikom analogicznym używanym obecnie w jednostce medycznej dotyczącej inwestycji,

ZALECENIA I UWAGI:

- szczególne wytyczne zgodnie z tabelarycznym zestawieniem wyposażenia i urządzeń technologicznych oraz wytycznych branżowych,
- dostawca lub producent jest zobowiązany do dostarczenia lub wykonania ewentualnych koniecznych podkonstrukcji i elementów mocujących poszczególnych elementów wyposażenia i urządzeń technologicznych, podkonstrukcje i elementy mocujące należy dostosować do rodzaju przegród budowlanych, podkonstrukcje i elementy mocujące oraz wyposażenie i urządzenia technologiczne traktuje się jako komplet,
- sposób i rodzaj podłączenia poszczególnego wyposażenia zgodnie z D.T.R. zakupionych lub istniejących urządzeń, w takiej sytuacji należy skorygować sposób i rodzaj podłączenia zgodnie z docelowym urządzeniem,
- stosowane materiały budowlane, elementy i materiały oraz wyposażenie powinny posiadać niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom,
- wszystkie elementy technologiczne, urządzenia, meblowe i wyposażenie należy przed ich wykonaniem i zamówieniem poprzedzić pomiarami na budowie oraz opracowaniem rozmieszczenia zgodnie z wytycznymi Użytkownika i Inwestora, w porozumieniu z projektantem,
- meble w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej powinny umożliwiać ich mycie oraz dezynfekcję, z wyjątkiem mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych,
- podane w opracowaniach dane poszczególnych materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia, należy traktować jako przykładowe, charakteryzujące konieczne cechy i właściwości technicznie, dopuszcza się zastosowanie zamiennych produktów pod warunkiem, że posiadać on będzie parametry nie gorsze i co najmniej równoważne a także pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody;
- jednocześnie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia niż ujęte w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych i co najmniej równoważnych niż określone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody;
- w takiej sytuacji nakład się na Wykonawcę, na etapie składania oferty, obowiązek sporządzenia tabeli porównawczej (z załączonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia zawartego w opracowaniach oraz materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia zamiennego na zasadzie porównania cech i własności technicznych, spełnia – nie spełnia;
- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do określonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt, do dostosowania wszystkich elementów realizacyjnych i projektowych do wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego przez siebie rozwiązania zamiennego;

UWAGA MONTAŻOWA:

- wszelki osprzęt higieniczno-sanitarny taki jak: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, szczotka do WC itp. montować/lokalizować w miejscach określonych w dokumentacji oraz w porozumieniu z Zamawiającym oraz po zatwierdzeniu przez Projektanta, powyższe uwarunkowanie dotyczy również wysokości montażu, ponadto należy na etapie składania oferty uwzględnić, iż może nastąpić konieczność wykonania otworów montażowych, pod w/w osprzęt, w płaszczyznach luster zlokalizowanych/projektowanych nad umywalkami;
- wszelkie medyczne jednostki zasilające montować/lokalizować w miejscach określonych w dokumentacji oraz w porozumieniu z Zamawiającym oraz po zatwierdzeniu przez Projektanta,
- wszelkie stałe wyposażenie i urządzenia medyczne montować/lokalizować w miejscach określonych w dokumentacji oraz w porozumieniu z Zamawiającym oraz po zatwierdzeniu przez Projektanta,
- wszelkie stałe wyposażenie i urządzenia technologiczne montować/lokalizować w miejscach określonych w dokumentacji oraz w porozumieniu z Zamawiającym oraz po zatwierdzeniu przez Projektanta,