

Koszalin, dn. 14.01.2021 r.

INFORMACJA
STRONĘ INTERNETOWĄ
www.17wog.wp.mil.pl

DO WYKONAWCÓW:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Remont rozdzielnic niskiego napięcia w stacjach transformatorowych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 WOG w Koszalinie*”, numer postępowania: 62/WOG/RB/Infrastr./20.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „***Remont rozdzielnic niskiego napięcia w stacjach transformatorowych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 WOG w Koszalinie***”, numer postępowania: 62/WOG/RB/Infrastr./20, w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 13.01.2021 r.

Pytanie Wykonawcy:

Jednym z załączników postępowania jest schemat rozdzielnic niskiego napięcia dla budynku nr 217 w jednostce w Darłowie (plik „Rys 1-3 bud 217.pdf” str. 4). Niestety schemat jest nieczytelny, przez co nie można odczytać wartości zabezpieczeń wkładek bezpiecznikowych dla pól odpływowych. Czy mogę prosić o udostępnienie schematu w lepszej jakości? Ewentualnie proszę o listę pól odpływowych z wartościami zabezpieczeń ze schematu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścić na stronie schemat w większej rozdzielczości. Wielkość zabezpieczeń dostosować do wielkości rozłączników.

KOMENDANT

wz. ppłk Robert SZPADROWSKI

Wykonała: Barbara Szczechowicz
Sekcja Zamówień Publicznych
14.01.2021 r.