

Kodrąb, dnia 05.04.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7,

97-512 Kodrąb

Adresat:
Wszyscy nabywcy Specyfikacji

271.9.2024

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***Budowa windy zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kodrębie***

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

„Proszę o informację czy wizja lokalna jest obowiązkowa ?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.

Pytanie nr 2:

Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów technicznych dźwigu tj. udźwig (630 kg czy 650 kg?), rodzaj napędu (elektryczny czy hydrauliczny?)

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że minimalny udźwig windy ma wynosić 630 kg a rodzaj zastosowanego napędu to elektryczny z uwagi na stabilność poruszania się.

Budowa windy zewnętrznej do budynku SP ZOZ w Kodrębie

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert..

Wójt Gminy Kodrąb

/-/

Bożena Krawczyk