

ZAMAWIAJĄCY:

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE Sp. z o.o.

ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka

NIP 5451826271

Strona internetowa: <https://ppdb.sokolka.com>

e-mail: sekretariat@ppdb.sokolka.com; dzial.zamowien@ppdb.sokolka.com

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/924441>

Nr sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.4.2024

Ogłoszenie o zamówieniu nr: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00315736/01 z dnia 2024-05-08

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023 r.1605 ze zm.), pn.: „Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21”.

Działając na mocy art. 260 ust. 2 w związku z art. 255 pkt 2) w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa PZP”), Zamawiający – Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający – Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, w dniu 08.05.2024r., zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy PZP, pn.: „Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21”.

Po opublikowaniu wymaganego ogłoszenia zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczono odpowiednio:

- 1) termin składania ofert na: 16.05.2024r. godz. 11:00
- 2) termin otwarcia ofert na: 16.05.2024r. godz. 11:05

Zamawiający, stosownie do treści art. 222 ust. 4 Ustawy PZP, przed otwarciem ofert (tj.: w dn. 16.05.2024r.), udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z treścią ww. informacji, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotą brutto: 123 160,00 zł (w zakresie zamówienia podstawowego).

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli Wykonawcy:

- 1) Metal Fach Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka z ceną 462 464,13 zł (w tym za zamówienie podstawowe 129 201,20 zł; za zamówienie w opcji 333 262,93 zł);
- 2) Bogusław Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGMA Bogusław Paszko wspólnik spółki cywilnej Dariusz Krzywicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGMA Dariusz Krzywicki wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna, ul. Kolejowa nr 4, 16-100 Sokółka z ceną 737 684,55 zł (w tym za zamówienie podstawowe 217 351,93 zł; za zamówienie w opcji 520 332,62 zł);
- 3) Instalbud Janosz Sp. z o.o., ul. Bielska 31B, 43-200 Pszczyna z ceną 653 471,84 zł (w tym za zamówienie podstawowe 200 261,89 zł; za zamówienie w opcji 453 209,95 zł)

Zamawiający stwierdza co następuje:

1. Zamawiający, w toku badania i oceny oferty Wykonawcy: Metal Fach Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, stwierdził, iż oferowany przedmiot zamówienia zawarty w ofercie, odpowiednio w części „D” oferty, Tabela nr 1 „Załącznik asortymentowo cenowy” w wierszach opisanych poniżej, nie mógł zostać pozytywnie zidentyfikowany przez Zamawiającego jako zgodny z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przez Wykonawcę asortymenty nie znalazły potwierdzenia we wskazanych w ofercie przez Wykonawcę



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

opisach:

- 1) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 57** wymagał: Zawór kątowy termostatyczny
- Wykonawca zaoferował: Zawór termostatyczny kątowy komplet GOSHE, natomiast nie podał modelu, co uniemożliwia poprawne zweryfikowanie zaproponowanego asortymentu.
 - 2) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycjach 67-70** wymagał: Szafek podtynkowych i natynkowych o określonych wymiarach.
- Wykonawca zaoferował: szafki o podanych wymiarach, natomiast nie podał producenta, modelu, co uniemożliwia poprawne zweryfikowanie zaproponowanego asortymentu.
 - 3) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 141** wymagał: Moduł dezynfekcyjny B do zaworu termostatycznego.
- Wykonawca zaoferował: Moduł dezynfekujący B do zaworu term., nie podał producenta ani modelu, co uniemożliwia poprawne zweryfikowanie zaproponowanego asortymentu.
 - 4) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 142** wymagał: system złożony z rur wielowarstwowych, z wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem z polietylenu sieciowanego o podwyższonej odporności termicznej (ponad 100 °C)(...)
- Wykonawca zaoferował: Kan Rura 16x2 0,25 AL/PEX (0.9616)-RT, która ma temperaturę pracy 80 °C a temperaturę maksymalną 95 °C.
 - 5) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 143** wymagał: system złożony z rur wielowarstwowych, z wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem z polietylenu sieciowanego o podwyższonej odporności termicznej (ponad 100 oC)(...)
- Wykonawca zaoferował: Kan Rura Al/pex 20x2 0.9620, która ma temperaturę roboczą 80 °C a temperaturę maksymalną 95 °C.
 - 6) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 144** wymagał: system złożony z rur wielowarstwowych, z wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem z polietylenu sieciowanego o podwyższonej odporności termicznej (ponad 100 oC)(...)
- Wykonawca zaoferował: Kan Rura Al/Pex 26x3 0.9426, która ma temperaturę roboczą 80 °C a temperaturę maksymalną 95 °C.
 - 7) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 206** wymagał: wpust podłogowy 15x15 nierdzewny - Wykonawca zaoferował: Kratka ściekowa 50 nierdz pozioma 15x15., nie podał producenta ani modelu, co uniemożliwia poprawne zweryfikowanie zaproponowanego asortymentu.
2. W toku badania i oceny oferty Wykonawcy: Bogusław Paszko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGMA Bogusław Paszko wspólnik spółki cywilnej Dariusz Krzywicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGMA Dariusz Krzywicki wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna, ul. Kolejowa nr 4, 16-100 Sokółka, stwierdził, iż oferowany przedmiot zamówienia zawarty w ofercie, odpowiednio w części „D” oferty, Tabela nr 1 „Załącznik asortymentowo cenowy” w wierszach opisanych poniżej, nie mógł zostać pozytywnie zidentyfikowany przez Zamawiającego jako zgodny z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przez Wykonawcę asortymenty nie znalazły potwierdzenia we wskazanych w ofercie przez Wykonawcę opisach:
- 1) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 142** wymagał: system złożony z rur wielowarstwowych, z wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem z polietylenu sieciowanego o podwyższonej odporności termicznej (ponad 100 °C)(...)
- Wykonawca zaoferował: DDE695 1029196307 Rura PERTAL ultraPRESS - 16x2.0, która ma temperaturę roboczą 80 °C a temperaturę maksymalną 90 °C.
 - 2) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 143** wymagał: system złożony z rur wielowarstwowych, z wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem z polietylenu sieciowanego o podwyższonej odporności termicznej (ponad 100 °C)(...)
- Wykonawca zaoferował: CHF091 RA20-PERT-ON PE-RT/AL/PE-RT ø 20X2MM CHF091 ONNLINE, która ma która ma temperaturę medium (ciągłą) 90 °C a temperaturę medium (krótkotrwałą) 95 °C.



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

3) Zamawiający w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w **pozycji 144** wymagał: system złożony z rur wielowarstwowych, z wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem z polietylenu sieciowanego o podwyższonej odporności termicznej (ponad 100 °C)(...)

- Wykonawca zaferował: BIM RURA PERT/AL/PERT 25x2.5, TWEETOP 1237558 RFRT25PERT05, która ma temperaturę maksymalną 95 °C.

3. W toku badania i oceny oferty Wykonawcy: Instalbud Janosz Sp. z o.o., ul. Bielska 31B, 43-200 Pszczyna stwierdził, iż oferowany przedmiot zamówienia zawarty w ofercie, odpowiednio w części „D” oferty, Tabela nr 1 „Załącznik asortymentowo cenowy” w wierszach opisanych poniżej, nie mógł zostać pozytywnie zidentyfikowany przez Zamawiającego jako zgodny z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przez Wykonawcę asortymenty nie znalazły potwierdzenia we wskazanych w ofercie przez Wykonawcę opisach:

Wykonawca w Formularzu oferty w każdej z 218 pozycji podał jedynie nazwę Producenta, bez wskazania konkretnego modelu czy typu, co uniemożliwia poprawną weryfikację zaproponowanego asortymentu.

Wobec powyższego Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, stwierdził, iż we wszystkich ofertach Wykonawców (w Ofertach na wykonanie zamówienia), w części „D” tych ofert, w Tabeli nr 1 „Załączniku asortymentowo-cenowym”, odpowiednio w kilku wierszach, nie mógł pozytywnie zidentyfikować i zakwalifikować w całości proponowanego przez Wykonawców asortymentu jako zgodnego z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania, tj. poszczególne oferowane przywołane powyżej przez Wykonawców asortymenty nie spełniały wymagań Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiającego, w związku z czym treść ich ofert staje się w ocenie Zamawiającego niezgodna z warunkami zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu zaistniała sytuacja, w której wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu na mocy art. 226 ust 1 pkt 5) Ustawy PZP.

Na mocy art. 255 pkt 2), stosownie do treści przesłanki tam zawartej, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli „[...] wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu [...]”.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 2) w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy PZP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Ustawy PZP.

ZATWIERDZIŁ I PODPISAL DOKUMENT
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:

PREZES ZARZĄDU
/-/
Grzegorz Pul

ZASTĘPCA PREZESA
/-/
Dariusz Lipski



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10