

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Policach
 72-010 Police, ul. Kresowa 14
 tel. 91 424 12 32, fax 91 312 20 32

Police, dnia 24.03.2021 r.

ZNS.9022.4.1.2021

Inwestor:

Gmina Kolbaskowo

Kolbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Z upoważnienia Inwestora:

Pan Dariusz Skuza

Biuro Projektów „INBUD” S.C.

Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak

ul. Kwiatkowskiego 32/13

71-004 Szczecin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)

uzgadniam

projekt budowlany: „budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle Dolnym.”

Uzasadnienie:

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę projektu budowlanego opracowanego przez Pana Dariusza Skuzę wraz z zespołem projektowym: Biuro Projektów „INBUD” S.C. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kwiatkowskiego 32/13 (opracowanie: Szczecin, grudzień 2020 r.) działającego na zlecenie Gminy Kolbaskowo.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w miejscowości Siadło Dolne, na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie:

- wodociągu Ø 160 mm o długości 284,7 m;
- wodociągu Ø 32 mm o długości 55,8 m;
- kanałów sanitarnych Ø 0,20 m o długości 271,2 m;
- kanałów sanitarnych Ø 0,16 m o długości 67,4 m;
- przepompowni ścieków sanitarnych;
- wykonanie rurociągu tłoczego Ø 90 mm o długości 17,4 m.

Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejącego wodociągu 110 mm zlokalizowanego na terenie działki nr 34 w obrębie Siadło Dolne. Przepompownia ścieków jest bezskratkowa i będzie wyposażona w dwie pompy zatapialne, teren przepompowni zostanie ogrodzony i oświetlony. Ścieki będą transportowane rurociągiem tłocznym do istniejącego rurociągu tłocznego Ø 125 mm usytuowanego w drodze powiatowej nr 3927Z, a dalej do oczyszczalni ścieków w Przeclawiu. Planowane uzbrojenie będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi technologii wykonania robót. Obiekty liniowe zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagają wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spełnienie wymagań eksploatacyjnych – dostępu do studni wodociągowych lub innego uzbrojenia. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewnić właściwe warunki sanitarne i zdrowotne.

Pouczenie:

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, umieszczona na rys. nr 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu.

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Policach

POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w Policach
Higiena Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytki
Podpis: Paweł - Różycki
mgr inż. Sylwia Godlewska-Pocierznicka
Starszy Asystent

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Skuza

Biuro Projektów „INBUD” S.C.

Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak

ul. Kwiatkowskiego 32/13

71-004 Szczecin

2.Aa.