



Gdańsk, dnia 02.10.2020 r.

L.dz. Adm. 11/2020 / 7280 /2020

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na robotę budowlaną np. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu szatni dla oddziałów pawilonu 19 A,B,C,D, przystosowując pawilon 19 do przepisów Ministra Zdrowia – znak sprawy Adm 11/2020

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	W zakresie robót sanitarnych w PFU ujęto wykonanie nowych podpodłogowych kompletnych instalacji z podłączeniem do instalacji zewnętrznej. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania ww robót?	Zamawiający potwierdza konieczność wykonania nowych podpodłogowych instalacji w „zakresie opracowania” zaznaczonym na rysunku SP07-KA-11 – na odcinku od wejścia na 17 (E160) do ściany REI120 (korytarz).
2.	Czy w zakres instalacji elektrycznej wchodzi wymiana rozdzielnic głównej dwusekcyjnej?	Wymiana tej rozdzielnic nie wchodzi w zakres.
3.	W pomieszczeniach 008,009,010,011,012 i 013 wzdłuż ściany zewnętrznej na wysokości około 1,80 m przebiegają rury w izolacji termicznej. Koncepcja PFU na rysunku SP07-KA11, ze względu na wysokość pomieszczeń jest nie wykonalna. Czy należy przeprojektować układ węzłów sanitarnych, czy też są one do likwidacji?	Są to czynne rurociągi, nie podlegające likwidacji. Należy uwzględnić przeprojektowanie układu węzłów sanitarnych na etapie opracowywania projektu wykonawczego.
4.	W PFU w opisie stolarki drzwiowej wewnętrznej brak wykończenia skrzydeł drzwiowych panelem górnym i dolnym ze stali nierdzewnej – takie jak zastosowano na wszystkich dotychczas wyremontowanych oddziałach i w piwnicy w budynku nr 20. Czy należy takie panele uwzględnić w wycenie?	Panele należy uwzględnić w wycenie.
5.	Prosimy o dokładne określenie co wchodzi w skład wyposażenia meblowego, które będzie dostarczane w ramach zamówienia.	Wyposażenie meblowe obejmuje: a) szafka z ławką – 49 szt. b) krzesło – 21 szt.
6.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium, ale nie określił w SIWZ jego wysokości. Czy Zamawiający rezygnuje z wniesienia wadium?	Zamawiający określił wysokość kwoty wadium w SIWZ na 8700,00 PLN w rozdziale XII pkt 9. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu wniesienia wadium.

Wykonała: Brygida Duda
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski

M. Kaszubowski
Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

