



**UNIWERSYTET
ŁÓDZKI**

**Dział Inwestycji
i Remontów**

ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **„Remont IX Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 7 w Łodzi”** (nr sprawy: 11/DIR/UŁ/2020)

Korespondencja: Zapytania z dnia 24.03.2020r. – cz.2

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

PYTANIE 1:

Proszę o wskazanie systemu - zastosowanego w projekcie rozwiązania „dołożenia systemu fasadowego (elewacji wentylowanej z dociepleniem z wełny mineralnej) do istniejącej ściany z dociepleniem ze styropianu”, posiadającego aktualną aprobatę techniczną na takie rozwiązanie, umożliwiającego odbiór tak zaprojektowanego rozwiązania przez służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia indywidualnej dokumentacji technicznej do jednostkowego zastosowania dla budynku IX Domu Studenta UŁ, która to będzie niezbędna do odbioru budynku przez KM PSP.

Ponadto Zamawiający wskazuje na zapis pkt 6.4.4. opisu technicznego:

„UWAGA: ELEMENTY mocujące elewacje muszą zapewnić nieodpadanie okładziny przez czas nie krótszy niż wymagany dla odporności ogniowej ściany zewnętrznej - czyli 60 min”.

Z poważaniem