

Rawa Mazowiecka, dnia 02.08.2023 r.

Znak: RPI.271.23.2023

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy**

## **WYJAŚNIENIA (nr 2) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „**Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku MDK w Rawie Mazowieckiej**” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

### **Pytanie nr 1:**

Czy zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych jak i wewnętrznych jest objęte zakresem zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie projektów branży elektrycznej.

### **Odpowiedź nr 1:**

Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych jest objęte zakresem niniejszego zamówienia. Prace należy wykonać na podstawie opisu do projektu oraz zapisów przedmiarów robót.

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Irlauf*  
**mgr inż. Piotr Irlauf**