

Płock, dnia 28.04.2023 roku

MZD-NZ.391.5.2023.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: **Rowerem przez Góry**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż do ww. postępowania wpłynęła następujące pytania:

Zapytanie nr 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy, w ramach którego należy zaprojektować, a następnie wykonać powyższe zadanie. W pkt 1.1.1 PFU ppkt. 3 zawarto opis drenażu francuskiego pod ciągiem pieszorowerowym przyjmując naszym zdaniem błędne założenia co do szerokości wykopu oraz ilości materiału zasypowego (filtracyjnego). Wykonany według założenia PFU drenaż nie spełniałby swojej funkcji. Prosimy o uszczegółowienie ze względu na sporą różnicę kosztów

Odp. Nr 1

Należy przyjąć około 300 m³ drenażu z ciekami odprowadzającymi wodę z nawierzchni jezdni.

Zapytanie nr 2

Prosimy o informację dotyczącą sieci gazowej zlokalizowanej pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym, na odcinku około 200m. Sieć gazowa (nowo wybudowana na gwarancji). Proponowana nawierzchnia ścieżki naszym zdaniem wyklucza pozostawienie sieci gazowej w obecnej lokalizacji. 2. Czy zapis w pkt 2.1.1. Nawierzchnie – mówiący o uzupełnieniu kamieniem w miejscach ingerencji w pas jezdni dotyczy zarówno ul. Góry, jak i skrzyżowania z ul. Kutnowską? Czy nie należy przyjąć założenia wykonania warstwy ścieralnej?

Odp. Nr 2

Ciąg pieszo-rowerowy na sieci gazowej należy wykonać z kostki bezfazowej. Należy przyjąć odtworzenie warstw nawierzchni, zgodnie z Zarządzeniem Nr **1313/2020** z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigiełska 24- 3640138.