



Kraków, dn. 22.11.2022 r.

L.dz.DZP-291-4125-960/2022

**Do
Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Remont sali nr 137 w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dla potrzeb Centrum E-Learningu”**, nr zamówienia: **DZP-291-4125/2022**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że 21 listopada 2022 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Proszę o informację jaki zamiennik klimatyzatora podsufitowego jest przez Państwa akceptowalny, ponieważ aktualnie nie jest on dostępny a przewidywana dostawa to koniec lutego lub marzec także uniemożliwia to wykonanie zamówienia w oczekiwanym przez Państwa terminie 2 miesiące. Klimatyzator ten jest bardzo wysokiej klasy i ciężko znaleźć zamiennik spełniający wszystkie wymagane parametry.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **zmienia:**

1. **dotychczasowe wymagania techniczne klimatyzatora podstropowego typu split o mocy nominalnej 7,1 kW**, na następujące:

Jednostka wewnętrzna:

- 1) Klimatyzator składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej podsufitowej.
- 2) Sterowanie pracą urządzenia za pomocą pilota bezprzewodowego.
- 3) Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 7,1 kW
- 4) Wydajność nominalna przy grzaniu nie mniejsza niż 8,0 kW,
- 5) Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu dBA jedn. wewn. nie większy niż (3 biegi) **31/36/41**

Jednostka zewnętrzna:

- 1) SEER(chłodzenie) nie niższy niż: **6,7** (A++)
- 2) SCOP (grzanie) nie niższy niż: **4,6** (A++)
- 3) Zakres pracy chłodzenie: **-15-46** st.C
- 4) Zakres pracy ogrzewanie: **-20-24** st.C

2. **określony w dokumentach zamówienia termin realizacji zamówienia.**

Nowy termin wykonania zamówienia: **2 miesiące od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że dostawa i montaż klimatyzatora podstropowego w pomieszczeniu nr 135 nastąpi w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający udostępnia zmodyfikowany w tym zakresie Załącznik nr 1 do SWZ.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.


KANAS
mgr Tomasz Kanas