

Słupca, dnia 13 lutego 2023 r.

Gmina Miejska Słupca
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca
RIM.271.1.2023

**Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: „Rewitalizacja słupeckiego rynku”

Gmina Miejska Słupca, informuje iż do w/w postępowania został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy rampa zlokalizowana wzdłuż chodnika od numeru 2 jest w zakresie zadania, łącznie z nawierzchnią i schodami czy też nie? Jeśli tak to w jakim zakresie należy wykonać jej przebudowę? Czy tylko nawierzchnię i ewentualnie schody czy także mury oporowe? Jeśli tak- w jakim sposób? Czy z elementów granitowych z nakrywami czy też nie? Czy schody z bloków granitowych czy innych?

Tak, rampa oraz schody są do przebudowy w granicach działki (pasa drogowego).

Rampę należy wykonać analogicznie jak nawierzchnię chodników. Ściany oporowe w obudowie z płyt granitowych. Schody- stopnice i podstopnice z płyt granitowych.

2. Wzdłuż wszystkim pierzei rynku w chodnikach występują stopnie schodowe prowadzące do wejść obiektów zarówno użyteczności publicznej jak i mieszkaniowych, a także schody o elemencie architektonicznym przy numerze 2 oraz kolejna rampa, w związku z tym czy te elementy będą ulegać przebudowie i w jakim zakresie oraz z jakich materiałów i do jakiej granicy- czy do linii zabudowy czy też z ingerencją po za linię zabudowy?

Tak, rampa oraz schody są do przebudowy w granicach działki (pasa drogowego).

Rampę należy wykonać analogicznie jak nawierzchnię chodników. Ściany oporowe w obudowie z płyt granitowych. Schody- stopnice i podstopnice z płyt granitowych.

3. Wzdłuż wszystkich pierzei zlokalizowane są rynny spustowe, które nie są podłączone do kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający przewiduje ich podłączenie? Jeśli tak, to czy wszystkie czy wybiórczo? Prosimy o podanie ilości.

Do kanalizacji deszczowej winny być podłączone wszystkie rury spustowe. Ilość zostanie określona w dokumentacji technicznej, która leży po stronie Wykonawcy.

4. Jaka kanalizacja występuje w obrębie rynku- czy ogólnospławna czy też z podziałem na sanitarna i deszczową?

W obrębie rynku występują kanalizacje sanitarna i deszczowa.

5. Według PFU wszystkie nawierzchnie granitowe mają mieć powierzchnie górną obrobioną poprzez płomieniowanie. Taki rodzaj obróbki stosuje się przy elementach ciętych z płyt. Czy rzeczywiście Zamawiający przewiduje taki rodzaj materiału na wszystkich nawierzchniach, w tym jezdni?

Zgodnie z PFU. Wszelkie odstępstwa możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz właściwego Konserwatora zabytków.

6. W jakim zakresie przewidywana jest przebudowa kanalizacji deszczowej i czy w ogóle? Według stanu aktualnego wody opadowe są odbierane przynajmniej z dwóch pierzei w sposób powierzchniowy naturalnymi spadkami bez spustów pośrednich, nie mniej PFU zakłada wykonanie odwodnienia liniowego w części nawierzchni, natomiast prosimy o podanie, które to części i jakie długości odwodnień liniowych należy zastosować?

Zgodnie z PFU i dokumentacją techniczną, która będzie wykonana przez Wykonawcę.

7. W centralnej części rynku planowane są nawierzchnie żywiczne według PFU. Czy o takie nawierzchnie chodzi, gdyż nawierzchnia żywiczna jest to nawierzchnia np. typu Terraway o strukturze twardej czy też chodzi o nawierzchnie żwirowe? Jeśli tak to jakie i o jakiej kolorystyce?

Zgodnie z PFU. W przypadku braku sprecyzowania szczegółów estetyki do uzgodnienia z Zamawiającym oraz właściwym Konserwatorem zabytków.

8. Czy kraty okołodrzewne dotyczą tylko i wyłącznie nasadzeń nowych czy też także istniejących? Jeśli tak, w jakiej ilości i o jakich parametrach?

Kraty okołodrzewne winny być zamontowane nowych nasadzeniach i istniejących. W przypadku braku sprecyzowania szczegółów estetyki do uzgodnienia z Zamawiającym oraz właściwym Konserwatorem zabytków.

9. Na wszystkich pierzejach chodników występują okienka piwniczne (naświetla). Czy należy je ująć także do przebudowy i w jakim zakresie tj. czy samą nakrywą i w jaki sposób je wykonać- czy w obramowaniu granitowym i rusztem stalowym czy też w inny sposób?

Okna piwniczne w obramowaniu granitowym z rusztem stalowym, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym oraz właściwym Konserwatorem zabytków.

10. W ciągu jezdni zlokalizowane są przejścia dla pieszych. Czy w nowoprojektowanych nawierzchniach należy je uwzględnić i wyeksponować np. czarnym kolorem nawierzchni kostki kamiennej czy też uwidocznić poprzez malowanie?

Przejścia dla pieszych należy uwzględnić, przejścia dla pieszych z kostki kamiennej w kolorze, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym oraz właściwym Konserwatorem zabytków.

11. Czy parkingi zlokalizowane wzdłuż pierzei należy wydzielić innym rodzajem kostki i je uwidocznić czy też wyznaczyć poprzez malowanie lub w ogóle?

Parkingi wzdłuż pierzei – miejsca parkingowe (linie oddzielające) należy wydzielić innym kolorem kostki kamiennej. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym oraz właściwym Konserwatorem zabytków.

12. Czy istnieje kanalizacja teletechniczna na odcinku pomiędzy Komendą Powiatową Policji a rynkiem? Jeżeli tak to czy Inwestor jest jej właścicielem?

Wzdłuż ulicy Poznańskiej biegnie linia teletechniczna, Inwestor nie jest jej właścicielem.

13. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy podziemnych w postaci rozdzielnic elektrycznych na potrzeby zasilenia imprez cyklicznych w obrębie rynku, ogródków gastronomicznych itp.?

Tak.

14. Według PFU przewiduje się zastosowanie fugi żywicznej epoksydowej na jezdniach, ciągach chodnikowych, placu centralnym. Prosimy o informację czy aby na pewno na wszystkich tych elementach szczególnie, że plac centralny ma być biologicznie czynny i czy ewentualnie dopuszcza się zastosowanie fugi na bazie cementu z trassem, która jest na niektórych nawierzchniach przewyższająca fugi żywiczne, szczególnie jezdnych.

Zgodnie z PFU. Wszelkie odstępstwa możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz właściwego Konserwatora zabytków.

15. Jaki rodzaj dysz przewidywany jest dla fontanny ?

Zgodnie z PFU i dokumentacją techniczną, która będzie wykonana przez Wykonawcę.

16. W PFU ujęte są wymiary okrawężnikowania 10x30, czy takie mają być użyte, gdyż normatywne to 15x30 ? Nie mniej jeśli mają być inne, prosimy o potwierdzenie.

Mogą być użyte normatywne.

17. Czy oferent ma w wykazie osób przedstawić archeologa ?

Tak.