



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.19.2023

Gliwice, 15.03.2023 r.

nr kor. UM.306989.2023/AWA



ALMA PROJEKT
ul. SATYRYKÓW 16/ 6
44-113 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.7021.6.19.2023

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

*Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00*

Wydział Usług Komunalnych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

Dotyczy: wydanie warunków technicznych zabezpieczenia skrzyżowań z miejską siecią oświetleniową - PEC Gliwice Sp. z o.o. - przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Sowińskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 marca 2023r. dostarczone drogą elektroniczną, w sprawie jak wyżej, Wydział Usług Komunalnych informuje, że infrastruktura oświetleniowa w rejonie opracowania, tj. na ul. Sowińskiego jest własnością firmy Tauron Nowe Technologie S.A. i stanowi element miejskiej sieci oświetleniowej.

Na załączonym planie widoczna jest kolizja projektowanych przyłączy sieci ciepłej z miejską siecią oświetleniową, w związku z powyższym tutejszy Wydział uzgadnia trasę projektowanych przyłączy sieci ciepłej pod następującymi warunkami:

1. Wszelkie prace w rejonie sieci oświetleniowej powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
2. Należy zachować odległość poziomą od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu;
3. Prace w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej należy prowadzić ręcznie, w sposób nienaruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie, słupów i opraw;
4. W miejscach skrzyżowań należy zabezpieczyć oświetlenie uliczne na szerokości wykopu komory przewiertowej rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową;
5. Należy zlecić **płatny nadzór branżowy** na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu urządzeń oświetleniowych firmie, która

jest właścicielem tych urządzeń, w tym wypadku -Tauron Nowe Technologie S.A. (tel. 798 013 268);

6. Należy niezwłocznie powiadomić tut. Wydział oraz firmę Tauron Nowe Technologie S.A. w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, kabla lub oprawy oraz niezwłocznie naprawić szkodę na koszt inwestora lub wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że o stosowne warunki zabezpieczenia sieci oświetleniowej stanowiące własność firmy Tauron Nowe Technologie S.A. należy się zwrócić również do tej firmy.

Powyższe warunki zachowują swoją ważność na okres 2 lat od daty ich wydania.

Mariola Pendzialek
Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych
/podpisano elektronicznie/

Kopia:

-UK a/a

Załączniki:

-informacja o ochronie danych osobowych

-skan planu zagospodarowania terenu

Przygotowała: Anna Waligóra (oświetlenie uliczne) tel. 32 239-13-16