

Nowy Duninów, 08.09.2023 r.

Gmina Nowy Duninów  
ul. Osiedlowa 1  
09-505 Nowy Duninów

**Sprawa dotyczy: RG.271.1.8.2023.DM „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów**

**Zamawiający podaje pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem.**

**Pytanie 1**

Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały regulację kąta pochylenia od 0-90°. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy posiadające regulacje kąta pochylenia -15° – +15° przy montażu na wysięgniku, oraz przy montażu bezpośrednio na słupie, pod warunkiem możliwości poprawnego montażu na podstawie dokonanych obliczeń fotometrycznych? W interesie Zamawiającego jest możliwość osiągnięcia zakładanego poziomu oświetlenia drogi zgodnie z normą i zakładaną klasą drogi, natomiast kąt regulacji oprawy ma być jedynie środkiem do tego celu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2**

Zamawiający określa że oprawa powinna być wyposażona w redukcję mocy w oprawie musi odbywać się w sposób płynny i pozwalać na co najmniej 3 stopniową redukcję strumienia świetlnego dla cyklu jednej doby.

Wykonawca wnosi o wskazanie oczekiwanych harmonogramów redukcji, bądź usunięcie wymagania jeśli Zamawiający nie przewiduje ich stosowania, bądź przewiduje stosowanie przerw nocnych, które rozprogramowują zaprogramowane fabrycznie redukcje i mogą prowadzić do niewłaściwego i niebezpiecznego oświetlenia drogi.

**Odpowiedź:** Zamawiający proponuje zastosować redukcję w godzinach 23:00-5:00, 70% mocy.

**Pytanie 3**

Zamawiający określa:

„Zamawiający zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie modernizacji oświetlenia w zakresie zastosowanych materiałów i zgodności obliczeń fotometrycznych, w oparciu o zgodność z wymaganiami SIWZ”

Jednocześnie Zamawiający nie udostępnia żadnych danych wsadowych do Wykonania obliczeń, na jakiej podstawie, Wykonawca przedkładający ofertę ma dobrać oprawy i sprawdzić możliwość realizacji

przedmiotu zamówienia zgodnie z zakładanymi przez Zamawiającego założeniami, na oprawach o mocach określonych przez Zamawiającego, bez wcześniejszego przygotowania stosowanych obliczeń fotometrycznych, których nie ma możliwości przygotować, ze względu na brak udostępnienia przez Zamawiającego stosownych danych.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o udostępnienie danych wsadowych do wykonania obliczeń, obliczeń referencyjnych na podstawie których Zamawiający określił oczekiwaną moc opraw oraz przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny do ich prawidłowego przygotowania, bądź usunięcie z przedmiotowego zapisu określenia „zgodności obliczeń fotometrycznych”, ze względu na brak możliwości Wykonawcy spełnienia przedmiotowego parametru na etapie składania ofert na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, że dobór mocy opraw oraz ich parametrów zostanie poprzedzony wizją lokalną i audytem w terenie. W celu wykonania obliczeń fotometrycznych Zamawiający określił w SWZ moc świetlną opraw oraz wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych.

-Wójt Gminy Nowy Duninów-  
Miroslaw Krysiak