istn. słup oświetleniowy L2
do demontarzu

mufa nn

proj. kabel oświetleniowy
YAKXS 5x16

istn. słup oświetleniowy L2
w nowej lokalizacji

proj. WLZ-YKY 5x16

zestaw złączowo-pomiarowy ZZP
poza zakresem opracowania

proj. kabel oświetleniowy
YAKXS 5x16

istn. słup oświetleniowy L1

Uwaga:
Przebudowa przyłączy nn dla szkoły oraz
wodociągu wg oddzielnego opracowania

Zakres prac przebudowy oświetlenia:
1. Istn. kabel między istn. słupami oświetleniowymi L1 i L2 należy wypiąć oraz umartwić.
2. Istn. słup oświetleniowy L2 należy zdemontować.
3. W nowej lokalizacji zabudować istn. słup oświetleniowy L2.
4. Pomiędzy istn. słupem oświetleniowym L1 i istn. słupem oświetleniowym L2 w nowej lokalizacji ułozyć proj. kabel typu YAKXS 5x16 i podłączyć w tych słupach z istniejącymi kablami.
5. Od istn. słupa oświetleniowego L2 należy ułożyć nowy odcinek kabla typu YAKXS 5x16 i połączyć z istn. kablem zasilającym z zastosowaniem mufy nn.

UWAGA:
Wszystkie kable na calej długości układać w rurze ochronnej.

	Karol Bulanda BULANDA Architekci SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE NIP: 7372076061, REGON: 364054175	
INWESTOR:	GMINA KRASOCIN UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1 29 - 105 KRASOCIN	
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN	
ADRES:	CZOSTKÓW 29 - 105 KRASOCIN	
DZIAŁKI:	dz. nr 579 OBRĘB CZOSTKÓW, GMINA KRASOCIN	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 4: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
TYTUŁ:	SYTUACJA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Góra nr uprawnień: MAP/0315/POOE/13	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Figa	
nr rys.: E.01	data: 06.2019 / skala: 1:500	