



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.3.2021

dot.: postępowania na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borkowie

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

PYTANIE: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 11.08.2021 na pytanie nr 15, należy wykonać kotłownię tymczasową w pomieszczeniu B.07. Ponieważ w dokumentacji nie ma na ten temat informacji, prosimy o wytyczne dotyczące tej kotłowni. Jakie kotły należy przyjąć? Czy zakres robót obejmuje wykonanie tymczasowej kotłowni za pomocą dwóch nowych projektowanych kotłów, które zasilają będą tylko wyceniany zakres inwestycji w osiach 1-12, natomiast istniejąca kotłownia zostaje bez zmian, i tak jak obecnie, zasila pozostałą część budynku? Po czyjej stronie spoczywa zgłoszenie istniejącej kotłowni do UDT oraz wykonanie projektu tymczasowej kotłowni?

ODPOWIEDZ: w załączeniu projekt wykonawczy w zakresie całej branży sanitarnej (także kotłowni). Istniejąca kotłownia w budynku głównym, który nie podlega przebudowie w niniejszym zamówieniu pozostaje bez zmian (nie zostanie rozbudowana i nie będzie zasilać nowej części obiektu) i będzie działać niezależnie od wykonanej kotłowni w wykonanej części przedszkolnej. Nowa kotłownia zasilana będzie nowym przyłączem gazowym, realizowanym wg odrębnego opracowania kosztem i staraniem zamawiającego. Formalności związane z UDT w tym przypadku nie obowiązują z uwagi (moc kotłów nie będzie przekraczała mocy, od której obowiązuje zgłoszenie urządzeń do UDT).

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.