

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<p align="center"><b>WOKAN-PROJEKT</b>  <b>Paweł Pabisiak</b>  Luboradz 10 59-407 Mściwojów  Tel. 660 463 720    wokanprojekt@yahoo.pl</p>			
	<p align="center">Dom Pomocy Społecznej  Plac Seniora 3 59-400 Jawor</p>			
DOKUMENTA INWESTORA	<p align="center"><b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>  Kategoria obiektu budowlanego: I</p>			
ARCHITEKTONICZNOANALIZOWA I ADRES INWESTYCJI	<p align="center">Usunięcie odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy ul. Kamiennogórskiej 3  w Bolkowie</p> <p align="center">na dz. nr 536 obręb 0002 obręb 2  Jednostka ewidencyjna 020502_4 Bolków - Miasto</p>			BRANŻA:
				GAZ
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ ZAKRES	PODPIS	DATA
	<p align="center">PROJEKTANT:  mgr inż. Paweł Pabisiak</p>	<p align="center">307/DOŚ/10  Do projektowania i kierowania  robotami budowlanymi w  zakresie sieci, instalacji i  urządzeń ciepłych,  wentylacyjnych, gazowych  wodociągowych  i kanalizacyjnych</p>		<p align="center">02.05.2024r.</p>
<p align="center">Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna ust. z dn.  04.02.1994r. (D. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.1994r.)</p>				

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

### **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....	7
2.	INWESTOR .....	7
3.	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	7
4.	ZAKRES OPRACOWANIA.....	7
5.	LOKALIZACJA INWESTYCJI .....	7
6.	ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.....	7
7.	STAN ISTNIEJĄCY .....	7
8.	DANE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO, NARAŻENIA NA OSUWISKA ZIEMNE ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH .....	7
9.	DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....	7
10.	INSTALACJA GAZOWA.....	7
10.1.	DANE OGÓLNE .....	7
10.2.	OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI .....	8
11.	UWAGI KOŃCOWE .....	8



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-CKQ-TZE-VXS \*

Pan Paweł Pabisiak o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0106/11  
adres zamieszkania ul. Boya-Żeleńskiego 4, 59-400 Jawor  
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.


§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Dziękuję za uwagę  
Marek Kalinski  
Zastępca Przewodniczącego Rady  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa



DOLNOŚLĄSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-341/2010/10

Wrocław, dnia 15 grudnia 2010 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.*), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

### Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB n a d a j e

Panu

**Paweł Pabisiak**

magister inżynier z kierunku inżynieria środowiska  
urodzony dnia 18 lutego 1983 r. w Jaworze

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny 307/DOŚ/10

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
do projektowania bez ograniczeń**

## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Paweł Pabisiak posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrócie niniejszej decyzji.

### Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pan Paweł Pabisiak jest uprawniony:

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym,
- 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy bez ograniczeń w zakresie w/w specjalności.

Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Otrzymują:

1. Pan Paweł Pabisiak  
Ul. Boya-Zeleńskiego 4  
59-400 Jawor
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Skład orzekający OKK

**DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

Prof. dr inż. Kazimierz Czapliński  
Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
2. inż. Elżbieta Suppan
3. mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-  
Janiaczyk

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2021, r. poz. 2351) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn:

**Usunięcie odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy ul. Kamiennogórskiej 3  
w Bolkowie**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ ZAKRES	PODPIS	DATA
	PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Pabisiak	307/DOŚ/10 Do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych		02.05.2024r.

## **1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z usunięciem odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy ul. Kamiennogórskiej 3 w Bolkowie. Zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

## **2. INWESTOR**

Dom Pomocy Społecznej  
Plac Seniora 3 59-400 Jawor

## **3. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna w terenie,
- Obowiązujące normy i przepisy prawne,
- Literatura techniczna.

## **4. ZAKRES OPRACOWANIA**

Zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

## **5. LOKALIZACJA INWESTYCJI**

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiat jaworski, gmina Bolków dz. nr 536 w obrębie 2. Budynek znajduje się na obszarze zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Bolków.

## **6. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI**

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje działkę nr 536 obręb 0002 obręb 2 w miejscowości Bolków. Obszar oddziaływania znajduje się w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity) – zakresie dz. nr 345/4, obręb 0007 Stare Miasto

## **7. STAN ISTNIEJĄCY**

Zakres prac zaplanowano w budynku Pomocy Społecznej. Budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. W budynku wykonane są instalacje gazowe zasilające kotłownię gazową oraz kuchnię. Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych łączonych poprzez spawanie.

## **8. DANE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO, NARAŻENIA NA OSUWISKA ZIEMNE ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH**

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się na terenach zalewowych. Obszar objęty inwestycją nie jest narażony na osuwiska ziemne oraz nie znajduje się na terenach chronionych.

## **9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarach prowadzenia działalności górniczej.

## **10. INSTALACJA GAZOWA**

### **10.1. Dane ogólne**

Rodzaj Paliwa: GZ-50, gaz ziemny wysokometanowy, symbol E wg normy PN-C-04750:2011

Wykorzystanie gazu:

- Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania kondensacyjny
- Kuchnia z urządzeniami gazowymi.

## 10.2. Opis rozwiązań projektowych zewnętrznych instalacji

Nie dotyczy.

### Uwagi:

Proponowane materiały i urządzenia są przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o analogicznych parametrach technicznych.

**W razie konieczności zmian w zakresie projektu należy skonsultować się z projektantem.**

**Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres artykułu 36a ust. 5 pkt 4.5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.**

## 11. UWAGI KOŃCOWE

- O wszelkich odstępstwach od dokumentacji należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski celem dokonania niezbędnej korekty w dokumentacji.
  - Wszelkie prace związane z montażem instalacji winna być wykonywana i nadzorowana przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne;
  - Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 – ustawy Prawo Budowlane, w zakresie zmian nieistotnych dopuszcza się odstępień od projektu budowlanego, o którym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego.
  - Wykonawca winien stosować się do zaleceń Polskiej Spółki Gazownictwa
  - Próba szczelności i wytrzymałości zgodnie z normą PN-EN 12327:2004 „Systemy dostawy gazu- Procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia- Wymagania funkcjonalne” oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (§34 ust 5 i 6 oraz §35 ust 1 pkt. 3 i 4) – Dziennik Ustaw poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.
  - Instalację gazu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)
- Podczas wykonywania prac ziemnych zaleca się wykonanie odkrywek w miejscach wykonywania wykopów celem inwentaryzacji istniejących sieci w terenie.

Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanych kanałów oraz przewodów innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta. Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem prac mogących mieć dla nich wpływ.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.

### Warunki BHP

Prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podają:

- Rozporządzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401)


## SPIS RYSUNKÓW

NR	TYTUŁ
1	ORIENTACJA



Mapa zasadnicza  
Skala 1:500

Powiat: jaworski  
Jednostka ewidencyjna: BOLKÓW-m.  
Obręb: BOLKÓW-2



Lokalizacja pomieszczenia w którym planowane są prace

Jednostka projektowa: <b>WOKAN-PROJEKT</b> <b>mgr inż. Paweł Pabisiak</b> Luboradz 10 59-407 Mściwojów			
Inwestor: <b>Dom Pomocy Społecznej</b> <b>Plac Seniora 3 59-400 Jawor</b>			
Temat opracowania: <b>Usunięcie odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy ul. Kamienogórskiej 3 w Bolkowie</b>		Tytuł rysunku: <b>Projekt zagospodarowania terenu</b>	
Projektant: <b>mgr inż. Paweł Pabisiak</b> uprawniony do projektowania w spec. instalacyjnej - Nr upr. 307/DOS/10	Podpis:	Stadium: <b>projekt budowlany</b>	
		Branża: <b>sanitarna</b>	
Sprawdzający:	Podpis:	Skala: <b>1:500</b>	Nr rys. <b>1</b>
		Data: <b>02.05.2024r.</b>	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<p align="center"><b>WOKAN-PROJEKT</b>  <b>Paweł Pabisiak</b>  Luboradz 10 59-407 Mściwojów  Tel. 660 463 720    wokanprojekt@yahoo.pl</p>			
	<p align="center">Dom Pomocy Społecznej  Plac Seniora 3 59-400 Jawor</p>			
DOKUMENTA INWESTOR	<p align="center"><b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>  Kategoria obiektu budowlanego: I</p>			
ARCHITEKTONICZNOANAZWA I ADRES INWESTYCJI	<p align="center">Usunięcie odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy ul. Kamiennogórskiej 3  w Bolkowie</p> <p align="center">na dz. nr 536 obręb 0002 obręb 2  Jednostka ewidencyjna 020502_4 Bolków - Miasto</p>			BRANŻA:
				GAZ
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ ZAKRES	PODPIS	DATA
	<p align="center">PROJEKTANT:  mgr inż. Paweł Pabisiak</p>	<p align="center">307/DOŚ/10  Do projektowania i kierowania  robotami budowlanymi w  zakresie sieci, instalacji i  urządzeń ciepłych,  wentylacyjnych, gazowych  wodociągowych  i kanalizacyjnych</p>		<p align="center">02.05.2024r.</p>
<p align="center">Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna ust. z dn.  04.02.1994r. (D. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.1994r.)</p>				

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....	4
2.	INWESTOR .....	4
3.	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	4
4.	ZAKRES OPRACOWANIA.....	4
5.	INSTALACJA GAZOWA.....	4
6.1	DANE OGÓLNE .....	4
6.2	OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH .....	4
6.3	PRÓBA SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI ZGODNIE ZE STANDARDEM .....	4
7	UWAGI KOŃCOWE .....	5

## SPIS RYSUNKÓW

NR	TYTUŁ
2	INWENTARYZACJA
3	RZUT PARTERU

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane t.j. Dz. U .z 2021, r. poz. 2351)  
oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany pn:

**Usunięcie odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy ul. Kamiennogórskiej 3  
w Bolkowie**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ ZAKRES	PODPIS	DATA
	PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Pabisiak	307/DOŚ/10 Do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych		02.05.2024r.

## **1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z usunięciem odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy ul. Kamiennogórskiej 3 w Bolkowie. Zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

## **2. INWESTOR**

Dom Pomocy Społecznej  
Plac Seniora 3 59-400 Jawor

## **3. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna w terenie,
- Obowiązujące normy i przepisy prawne,
- Literatura techniczna.

## **4. ZAKRES OPRACOWANIA**

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej polegającej na likwidacji odcinka instalacji gazowej

## **5. INSTALACJA GAZOWA**

### **6.1 Dane ogólne**

Rodzaj Paliwa: GZ-50, gaz ziemny wysokometanowy, symbol E wg normy PN-C-04750:2011

Wykorzystanie gazu:

- Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania kondensacyjny
- Kuchnia z urządzeniami gazowymi.

### **6.2 Opis rozwiązań projektowych**

Planowany do demontażu odcinek instalacji wykonany jest z rur stalowych o średni 3/4" i jest obecnie zagazowany lecz nieużytkowany. Koniec przewody został zakończony zaworem nad posadzką 1. Pietra. Przed wykonaniem prac należy całą instalację opróżnić z gazu i przewietrzyć pomieszczenia. Następnie za trójnikiem należy rozciąć instalację i ją zakorkować.

### **6.3 Próba szczelności i wytrzymałości zgodnie ze standardem**

Po wykonaniu prac na instalacji i należy poddać je próbie szczelności i wytrzymałości zgodnie z:


- normą PN-EN 12327:2004 „Systemy dostawy gazu- Procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia- Wymagania funkcjonalne”;
- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (§34 ust 5 i 6 oraz §35 ust 1 pkt. 3 i 4) – Dziennik Ustaw poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.

W razie konieczności zmian w zakresie projektu należy skonsultować się z projektantem.


Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres artykułu 36a ust. 5 pkt 4.5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

## **7 UWAGI KOŃCOWE**

- O wszelkich odstępstwach od dokumentacji należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski celem dokonania niezbędnej korekty w dokumentacji.
- Wszelkie prace związane z montażem instalacji winna być wykonywana i nadzorowana przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne;
- Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 – ustawy Prawo Budowlane, w zakresie zmian nieistotnych dopuszcza się odstępień od projektu budowlanego, o którym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego.
- Wykonawca winien stosować się do zaleceń Polskiej Spółki Gazownictwa
- Próba szczelności i wytrzymałości zgodnie z normą PN-EN 12327:2004 „Systemy dostawy gazu- Procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia- Wymagania funkcjonalne” oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (§34 ust 5 i 6 oraz §35 ust 1 pkt. 3 i 4) – Dziennik Ustaw poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.
- Instalację gazu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)  
Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem prac mogących mieć dla nich wpływ.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.



Jednostka projektowa: <b>WOKAN-PROJEKT</b> <b>mgr inż. Paweł Pabisiak</b> Luboradz 10 59-407 Mściwojów			
Inwestor: <b>Dom Pomocy Społecznej</b> <b>Plac Seniora 3 59-400 Jawor</b>			
Temat opracowania: <b>Usunięcie odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy ul. Kamiennogórskiej 3 w Bolkowie</b>		Tytuł rysunku: <b>Rzut parteru - inwentaryzacja</b>	
Projektant: <b>mgr inż. Paweł Pabisiak uprawniony do projektowania w specj. instalacyjnej - Nr upr. 307/DOS/10</b>	Podpis:	Stadium: Branża:	
Sprawdzający:	Podpis:	Skala: <b>1:50</b>	Nr rys. <b>2</b>
		Data: <b>02.05.2024r.</b>	



Jednostka projektowa:

**WOKAN-PROJEKT**

**mgr inż. Paweł Pabisiak**

Luboradz 10 59-407 Mściwojów

Inwestor:

**Dom Pomocy Społecznej**  
**Plac Seniora 3 59-400 Jawor**

Temat opracowania:

**Usunięcie odcinka instalacji gazu w budynku DPS przy  
ul. Kamiennogórskiej 3 w Bolkowie**

Tytuł rysunku:

**Rzut parteru - zakres prac**

Projektant:

**mgr inż. Paweł Pabisiak**  
**uprawniony do projektowania w specj.**  
**instalacyjnej - Nr upr. 307/DOS/10**

Podpis:

Stadium:

Branża:

Sprawdzający:

Podpis:

Skala:

1:50

Data:

02.05.2024r.

Nr rys.

**3**