



Jabłonowo Pomorskie, 05 luty 2024 r.

MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

ul. Główna 28

87-330 Jabłonowo Pomorskie

IPS.271.1.1.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 080145C w miejscowości Konojady – etap I**”.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) Wykonawca w dniu 02.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 02.02.2024 r.:

Pytanie 1) Prosimy o podanie grubości warstwy ścieralnej na odcinku próbnym.

Odpowiedź do 1) Grubość warstwy ścieralnej na odcinku próbnym minimum 4 cm.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID postępowania ID 878209)

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

w formie „Komunikatu publicznego”

za pośrednictwem platformazakupowa.pl