

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice – Grodziec – Etap I”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

W załączonych plikach SST brak SST dotyczącego warstwy ścieralnej z mieszanek asfaltowych. Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

W załączeniu SST dla warstwy ścieralnej.

**Pytanie 2**

Prosimy o określenie koloru nawierzchni ścieralnej betonu asfaltowego ścieżki rowerowej.

**Odpowiedź:**

Kolor drogi dla rowerów – naturalny kolor nawierzchni bitumicznej dowiązany do istniejącej nawierzchni jezdni.

**Pytanie 3**

Grubość konstrukcji jezdni na poszerzeniu i włączeniu nie jest tożsama z typowym katalogiem nawierzchni podatnych i półsztywnych dla ruchu KR3. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Konstrukcja dotyczy drogi dla rowerów z ruchem pieszym i jest połączona w jednym poziomie z istniejącą nawierzchnią. Droga dla rowerów z ruchem pieszym oddzielona jest od jezdni oznakowaniem poziomym P-7a i P-7b oraz punktowymi elementami odblaskowymi, typu DPT3. Dla warstwy ścieralnej należy zastosować beton asfaltowy dla ruchu KR3.

DYREKTOR  
  
inż. Józef Karnowski