Każde przejście instalacji gazowej przez przegrodę/ściane/strop należy prowadzić w rurze osłonowej stalowej o dwie srenice większej o rury przewodowej

Każde podejście pod urzadzenie gazowe zakończone kurkiem kulowym do gazu MOP 5-20 bar o srednicy wlotowej urządzenia



średnice instalacji gazowej
od zaworu szybkozamykającego do kotła 65kW stal DN50 L - 9,5m
odgałęzienie na kocioł 30kW stal DN25 L - 2,5m
instalacja na kuchenki gazowe stal DN25 L - 10,5m

Piomy i piony należy zamocować za pomocą obejm o odpowiedniej średnicy dla rury co 1,5m .

LEGENDA:

- Projektowana detekcja gazu
- Projektowane odcinki instalacji gazu

1 - Kuchenka gazowa (piekarnik elektryczny) – 2szt. – 9kW
2 - Kocioł gazowy kondensacyjnych – 1szt. - o mocy 65kW - c.o. i c.w.u.
3 - Kocioł gazowy kondensacyjny – 1szt. – 30kW - wentylacja mechaniczna

SIZE: ISO A3 420x297mm

"JAKUB CZERNECKI ARCHITEKTURA I DESIGN", 38-200 JASŁO, UL. WIŚNIOWA 27A

ZADANIE:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w SKOŁYSZYNIE		
INWESTOR:	**Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12**		ETAP: **PROJEKT TECHNICZNY**
ADRES INWESTYCJI:	Skołyszyn, gmina Skołyszyn, dz. nr ewid.: 667/62, 667/6		BRANŻA: **SANITARNA**
TEMAT RYSUNKU:	**AKSONOMETRIA INST. GAZOWEJ**		SKALA: **1:100**
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Rusinek nr upr. PDK/0032/POOS/10 - spec. sanitarna	*Podpis*	DATA: **III. 2024**
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Radosław Ziomber nr upr. PDK/0071/PWOS/21 - spec. sanitarna	*Podpis*	NR RYSUNKU: **2**