



z dniem 02.05.2023r.
Decyzja niniejsza staje się
ostateczna-prawomocna
i jest wykonalna
18.05.2023r.
(data/podpis)

Gdańsk, dnia 29.03.2023 r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.3.4210.869.2022.MK

z up. Dyrektora
Ewa Wolińska
Z-ca Dyrektora

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – dalej K.p.a.,
- art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 16 pkt 34 lit. a, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) – dalej ustawa Prawo wodne

po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o., reprezentowanego przez Panią Karolinę Łakis oraz na podstawie operatu wodnoprawnego pt. „Budowa sieci wodociągowej w Jastarni w ulicy Braci Kłósów” sporządzonego przez Panią Karolinę Łakis w grudniu 2022 r. wraz z aktualizacją ze stycznia 2023 r.,

o r z e k a m

udzielić Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Kanalizacji i Wodociągów „EKOWIK” Sp. z o.o. (ul. Droga Chłapowska 24, 84 – 120 Władysławowo) pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu liniowego, w postaci sieci wodociągowej na terenie działek nr 72/8, 67, 66, 65 oraz 64, obręb 0001 Jastarnia, określając:

1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego:

Celem lokalizowania nowego obiektu liniowego – sieci wodociągowej jest doprowadzenie wody do istniejących i planowanych budynków przy ul. Braci Kłósów w Jastarni.

2. Parametry techniczne planowanej inwestycji:

- Długość sieci wodociągowej wyniesie ok. 100 m,
- Średnie zagłębienie rurociągu ok. 1,8 – 2,0 m p.p.t.,
- Rzędna osi rury wodociągowej w miejscu włączenia się do istniejącej sieci w punkcie W = - 0,82 m n.p.m.

3. Lokalizacja projektowanej sieci wodociągowej za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000:

Punkt	Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL – ETRF 2000	
W	6063362.9362	6543903.8690
1	6063376.1922	6543875.3707
2	6063388.7862	6543858.5041
3	6063372.3614	6543846.1455
4	6063359.8135	6543840.0320
Hn	6063345.8974	6543834.5423

4. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki

- Wykonywania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym.
- Przeprowadzanie robót w okresie korzystnych warunków hydrologicznych.
- Bieżące wywożenie odpadów budowlanych poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

- d. Zabezpieczenie terenu budowy usytuowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na etapie prowadzenia prac budowlanych przed wodami powodziowymi.
- e. Wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i mienia.
- f. Uporządkowanie oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu projektowanych prac.

5. Inwestor ponosić będzie wyłączne ryzyko z tytułu lokalizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

U z a s a d n i e

Pismem z dnia 07.12.2022 r. (data wpływu do tut. organu 07.12.2022 r.) Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. (ul. Droga Chłapowska 24, 84 – 120 Władysławowo), reprezentowane przez Panią Karolinę Łakis, wystąpiło do tut. organu z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego w postaci sieci wodociągowej na terenie działki nr 72/8, 67, 66, 65 oraz 64, obręb 0001 Jastarnia.

Działając na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., tut. organ pismem z dnia 20.12.2022 r. wezwał pełnomocnika do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie oryginału lub kopii urzędowo poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Jastarni z dnia 29.11.2022 r., znak: UAN.6733.2.2022 ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr 1/6 k.m. 26 oraz nr 72/8, 67, 66, 65, 64 k.m. 225 obr. Jastarnia położonych przy ulicy Braci Kłosów w miejscowości Jastarnia wraz z datą jej ostateczności. W dniu 05.01.2023 r. do tut. organu wpłynęły stosowane uzupełnienia.

Zawiadomieniem z dnia 18.01.2023 r. strony poinformowano o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została umieszczona na tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego w Pucku i Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku.

Zawiadomieniem z dnia 24.02.2023 r. zgodnie z art. 10 § 1 poinformowano strony o prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Żadne uwagi nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

Inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana będzie na działkach, które zgodnie z arkuszem mapy ISOK N–34–38–C–d–3 znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od strony morza, o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 1 %, czyli raz na 100 lat oraz na terenie pasa ochronnego. Dla analizowanego terenu wyznaczono następującą głębokość wody zalewowej od 0,5 do 2,0 m. W myśl art. 16 ust. 34 lit a ustawy Prawo wodne – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %, są obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami w art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, lokalizacja projektowanego obiektu na analizowanym terenie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE o średnicy \varnothing 110,0 mm. Rurociąg o długości ok. 100,0 m zostanie ułożony w wykopie, na podsypce żwirowej. Średnie zagłębienie rurociągu wyniesie ok. 1,8 – 2,0 m p.p.t. Po ułożeniu sieci wykop zostanie zasypany gruntem rodzimym, bez kamieni i innych obiektów o ostrych krawędziach. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą prowadzone będą ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Celem zabezpieczenia rur przed siłami dynamicznymi w rurociągu, na łukach, kolanach i trójknikach przewidziano zostawianie bloków oporowych. W miejscu styku bloku z wodociągiem, rurę należy owinać folią PE HD.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, w obszarze Jednolitej Części Wód Przybrzeżnych – CW20001WB1 tj. Półwysep Hel oraz w Jednolitej Części Wód Przejściowych TW20003WB5, tj. Zatoka Pucka Zewnętrzna oraz w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych, oznaczonej kodem GW200014. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe, wody podziemne oraz na osiągnięcie celów wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarach chronionej przyrody, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r., poz. 916), tj. na terenie obszaru Natura 2000 PLH220032 o nazwie Zatoka Pucka i Półwysep Helski oraz na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego ustalono, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli. Przedmiotowa decyzja obejmuje udzielenie pozwolenia na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tj. zlokalizowanie nowego obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Działając zgodnie z art. 37 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o „obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej” (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 457) projekt pozwolenia wodnoprawnego celem uzgodnienia, przesłano do Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 27.02.2023 r. Postanowieniem z dnia 16.03.2023 r., znak: INZ 2.808.20.2023.KK Urząd Morski w Gdyni uzgodnił ww. projekt bez uwag.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni w Gdańsku.

Pouczenie

- Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.*
- Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.*
- W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.*
- Pozwolenie wodnoprawne wygasa, zgodnie z art. 414 Prawo wodne, jeżeli:*
 - upłynął okres, na który było wydane;*
 - zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;*
 - zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;*
- Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku.*
- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.*
- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

W dniach 06.12.2022 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) uiszczono opłatę w wysokości 237,87 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr rachunku: 18 1130 1017 00020 1510 6720 0020.



DYREKTOR

Dorota Topo-Chudnicka

Otrzymują:

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. – przez pełnomocnika Panią Karolinę Łakis – Envilogy Adam Spisak, ul. Cyprysowa 6/2, 81 – 251 Gdynia,
- Gmina Miasta Jastarnia, ul. Portowa 4, 84 – 140 Jastarnia (ePUAP),
- Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 – 338 Gdynia (ePUAP),
- PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a.

Do wiadomości:

- PGW WP ZZ w Gdańsku – ZZI a/a,
- PGW WP Nadzór Wodny w Pucku – a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdańsk
tel.: +48 58 55-99-216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl