

Remont drogi gminnej ul. Zielonej w Łebie

1. Zadanie obejmuje:

- remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów:
- roboty rozbiórkowe (Wykonawca ma obowiązek ułożenie materiału na paletach oraz zabezpieczenie np. strechem, a następnie przewiezienie na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania w obrębie m. Łeby. Palety przechodzą na własność Zamawiającego, ich koszt został uwzględniony w ofercie).

Rozbiórka oznakowania pionowego oraz oświetlenia – do ponownego montażu po zakończeniu prac związanych z remontem nawierzchni,

- frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej
- profilowanie i w razie konieczności zagęszczenie podbudowy pod warstwy konstrukcji nawierzchni drogowej
- regulacja pionowa elementów infrastruktury technicznej (np. zasuw wodociągowych oraz studni kanalizacyjnych)
- skroplenie emulsją asfaltową
- wykonanie nawierzchni wiążącej
- wykonanie nawierzchni ścieralnej
- wykonanie zjazdów z kostki
- wykonanie chodników z kostki
- montaż oznakowania poziomego
- malowanie oznakowania pionowego
- montaż i uruchomienie oświetlenia
- wykonanie czynności, robót lub różnego rodzaju detali, które są niezbędne z punktu widzenia poprawności realizacji przedmiotu zamówienia
- roboty porządkowe w obrębie realizowanego zadania polegające na uzupełnieniu gruntu, plantowanie skarp, humusowanie wraz z wysianiem trawy
- wykonanie prac związanych z siecią wodociagową zgodnie z opisem warunkami wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba Wicko Sp. Z o.o. nr 114/2023 dnia 17.01.2023r stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opisu

2. Konstrukcja nawierzchni (zakres do wykonania):

- jezdnia asfaltowa oraz miejsca postojowe:
- warstwa ścieralna AC11S o grubości 4cm
- warstwa wiążąca AC16W o grubości 5cm
- chodniki:
- kostka betonowa jasnoszara o grubości 8cm (kostka o wym. 10x20cm)
- zjazd na posesję
- kostka betonowa grafitowa/czarna o grubości 8cm (kostka o wym. 10x20cm)
- między terenem zielonym a chodnikiem należy zastosować obrzeże chodnikowe betonowe
- między chodnikiem a jezdnią należy zastosować krawężnik zwykły betonowy (wystający min. 12cm)
- między wjazdem i miejscami postojowymi a jezdnią należy zastosować krawężniki najazdowe betonowe
- między chodnikiem a miejscami postojowymi krawężnik zwykły betonowy (wystający min. 12cm)

- między chodnikiem a wjazdem należy zastosować krawężnik zwykły betonowy – wtopiony „na zero”

Długość remontowanej ulicy to ok. 170m (jezdnia o zmiennej szerokości ok. 5m, chodniki z kostki betonowej szarej 8 cm szerokości zmiennej jedno lub obustronny nie przekraczający 2m, ok. 8 zjazdów na posesję).