

DWK -20 - 109 /2021

Kruszwica, dnia 22.09.2021 r.

**R-DROG Projektowanie i nadzór**  
**Rafał Młynarczyk**  
**Ul. I. Daszyńskiego, 88-100 Inowrocław**

**dotyczy:** uzgodnienia projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 150808c Sukowy – Chrosno DP – 2586C”

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji przedstawiony projekt zadania jw. **opiniuje się z pozytywnie.**

1 . Należy wymienić pokrywy studni kanalizacyjnej oraz wymienić hydrant nadziemny na hydrant podziemny.

2. Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji zadania - zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do:

- prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii, pokrycia kosztów ewentualnych awarii lub uszkodzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikłych wskutek prowadzonych robót budowlanych oraz związanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody i odprowadzanych ścieków.
- powiadomienia Odbiorców o przyczynach braku dostaw wody i odbioru ścieków oraz o terminie wznowienia dostaw wody i odbioru ścieków uzgodnionym z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kruszwicy.
- zachowania wymaganych normami odległości od czynnych i projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
- wykonania regulacji skrzynek ulicznych i włączów kanalizacyjnych do projektowanego poziomu terenu
- uszkodzone skrzynki uliczne i włązy kanalizacyjne wymienić na nowe,
- zabezpieczenia wyposażenia i armatury przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradzieżą.

Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnych nie zinwentaryzowanych lub wyłączonych z eksploatacji. W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Po rozwiązaniu kolizji należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kruszwicy.

**Okres ważności uzgodnienia: 2 lata licząc od daty jego wystawienia.**

**KIEROWNIK**  
**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**

*Jerzy Pindel*