




Nowy Sącz,

12 -08- 2020

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.4210.479.2020.JD



## DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.),

### po rozpatrzeniu

wniosku Wójta Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku Kadecki Potok w km 0+035, sieci wodociągowej, pod dnem potoku, metodą przewiertu na działkach ewid. Nr 637/2, 363, 574/1, w m. Kadcza, gm. Łącko,

### orzekam:

- I. Udzielam Gminie Łącko, 33-390 Łącko 445, reprezentowanej przez Wójta, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku Kadecki Potok w km 0+035 (X: 5489612.9378; Y: 7468102.2751), sieci wodociągowej Ø 160 mm PE RC SDR 11, pod dnem potoku na głębokości min. 2,43 m, metodą przewiertu sterowanego, na działce nr 637/2, 636/ 574/1, w m. Kadcza, gm. Łącko.
- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonania uprawnień:
  1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
  2. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
  3. Wykonywania robót przy użyciu sprzętu posiadającego zabezpieczenia przed przedostawaniem się paliwa i oleju do wód.
  4. Trwałego oznakowania przekroczenia.
  5. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego.
  6. Ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 03.07.2020 r. (data wpływu 13.07.2020 r.), znak: RIR.7013.4.7-1.2019 Wójt Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego prowadzenie

**Za zgodność  
z oryginałem**

*Szczyпка*

mgr inż. Katarzyna Szczyпка  
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
nr ewid. MAP/0512/POOS/14 MAP/0331/WBS/16

przez wody potoku Kadecki Potok w km 0+035, sieci wodociągowej, pod dnem potoku, metodą przewiertu na działkach ewid. Nr 637/2, 363, 574/1, w m. Kadcza, gm. Łącko.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 22.07.2020 r., znak: znak: KR.ZUZ.3.4210.479.2020.JD, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Oprócz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, przedmiotowe wszczęcie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko w terminie od 22.07.2020 r. do 30.07.2020 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że celem zamierzonego korzystania z wód jest prowadzenie przez wody potoku Kadecki Potok, sieci wodociągowej, pod dnem cieku metodą przewiertu sterowanego, w m. Kadcza. Projektowana inwestycja wykonana będzie w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej Kadcza – Podglinka w Gminie Łącko”.

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów - orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
*Elżbieta Głuchowska*  
Kierownik Działu  
Zgód Wodnoprawnych

### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łącko + 1 egz. operatu wodnoprawnego  
33-390 Łącko 445
  2. PGW WP RZGW Kraków  
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
  3. Zarząd Dróg Wojewódzkich  
ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz
  4. Pani Maria Niemiec
  5. Pan Stanisław Niemiec
  6. ZUZ a/a, NW Nowy Sącz a/a
- Dokładne dane adresowe stron – wg. oddzielnego wykazu.

Do wiadomości:

1. KZGW ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa  
– celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

*Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 224,88 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) - przelewy z dnia 22.07.2020 r.*

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji  
(pośłanowienia) w czasie i trybie ustawowo  
przewidzianym stała(o) się ostateczną(o)  
z dniem 08.09.2020 i podlega wykonaniu  
Nowy Sącz, dnia 18.11.2020 r.

Dział Zgód Wodnoprawnych  
*J. Duratek*  
Justyna Duratek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz  
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: [zznowysacz@wody.gov.pl](mailto:zznowysacz@wody.gov.pl)

**Za zgodność  
z oryginałem**

*Szczyplak*

mgr inż. Katarzyna Szczyplak  
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
nr ewid. MAP/0512/POOS/14 MAP/0331/WBS/16

