LEGENDA

- Rg, rurociąg sieciowego z rury PE100, wydrukiem zawleczonym, ciśnienie robocze 0,4 MPa
- Rg, przyłącze gazowe średniotlenowe PDP, z rury PE100, wydrukiem zawleczonym, ciśnienie robocze 0,4 MPa
- Rg, linia kablowa światłowodowa SMOD 4x12 + 4x24, 25J4
- Rg, rura ochronna RHDPE/RHDPE dn110 układana w ziemi
- Rg, mufa elektrofuzyjna Gerga Stalówka do demontażu
- Rg, złącze redukcyjne SDR 2/3, mof. PE, kształtki elektrofuzyjne
- Tg, złącze redukcyjne SDR 2/3, mof. PE
- Tg, złącze redukcyjne SDR/PE, mof. PE
- Wł, linia światłowodu w demontażu

Na planie zmiennym zakres linii kablowej, mufy, złączki, zakończenia zakończyć. Zakończyć należy zapasy.Długość zapasu do kalkulacji. Zakończenia kablowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Rury ochronne dla sieci RHDPE/ RHDPE ułożonych jako HDPE/ układane w wykopie.

PPHU Mariusz Chuła
ul. Ks. Jana Twardowskiego 2/8
41-300 Dąbrowa Górnicza

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Dąbrowa Górnicza Spółka z o.o. ul. Strzelecka 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Temat: Budowa sieci gazowej dla budynku przy ul. Nowej

Adres nieruchomości: Dąbrowa Górnicza

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zakres opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia PE100 SDR 17 o długości 1 km wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia PE100 SDR 17 o długości 1 km

Projektował:	mgr inż. Leon Kowalski	Nr uprawnień: PWK/0000/OW/16	
Sprawdził:	mgr inż. Roman Wiśniewski	Nr uprawnień: PWK/0000/OW/16	
Data opracowania:	Listopad 2024	Skala:	1:500
Format:	A1		