

Do wszystkich uczestników postępowania ZP/40/2024

Łódź, 18 lipca 2024

Sygnatura: ZP/40/2024

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Budowa budynku dydaktycznego z łącznikiem (połączonego z istniejącym budynkiem dydaktycznym) dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi ul. Bł. Anastazego Pankiewicza 16 w ramach zadania „Poprawa warunków studiowania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, poprzez budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie obiektów Uczelni, mających na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach medycznych w formule „zaprojektuj i wybuduj””.**

Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### Pytania i odpowiedzi

282) W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytania nr 3 i 4 prosimy o doprecyzowanie.

Czy Zamawiający ma na myśli tylko technologię modułową o konstrukcji drewnianej?

Jednocześnie wskazujemy, że w zaktualizowanym PFU Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektu w technologii tradycyjnej oraz prefabrykowanej o konstrukcji stalowej

"Projektowany budynek może być wykonany w technologii tradycyjnej lub w technologii modułowej, prefabrykowanej (stalowy szkielet konstrukcyjny).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza technologii modułowej. Projektowany budynek może być wykonany w technologii tradycyjnej dopuszcza się prefabrykaty betonowe.

Zamawiający załącza zmodyfikowane PFU.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Jacek Grabowski